



ООО «Таврида Электрик СПб»

192029, г. Санкт-Петербург, пер. Нюгина д.4 к.2
Тел./факс (812)337-23-61, E-mail: info@spb.tavrida.ru

**ПС-26 35/6 КВ. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ НА МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ
(Г. ЗАПОЛЯРНЫЙ): 1 ЭТАП**

Объект строительства

ПС-26

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Релейная защита

Основной комплект рабочих чертежей

1071988/07/2021-021-РЗ

<i>Изм.</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>



ООО «Таврида Электрик СПД»

192029, г. Санкт-Петербург, пер. Нюгина д.4 к.2
Тел./факс (812)337-23-61, E-mail: info@spb.tavrida.ru

ПС-26 35/6 КВ. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ НА МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ
(Г. ЗАПОЛЯРНЫЙ): 1 ЭТАП

Объект строительства

ПС-26

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Релейная защита

Основной комплект рабочих чертежей

1071988/07/2021-021-РЗ

Директор:

С.А. Васильев

ГИП:

Ю.В. Кабакин

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2021



ООО НПП «Микропроцессорные технологии»
Член саморегулируемых организаций:
Ассоциация строительных организаций
Новосибирской области (СРО-С-284-21062017);
Ассоциация проектных организаций строительного
Комплекса «Партнерство проектировщиков»
(СРО-П-207-14032019)

*ПС-26 35/6 КВ. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ НА МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ
(Г. ЗАПОЛЯРНЫЙ): 1 ЭТАП*

Объект строительства

ПС-26

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Релейная защита

Основной комплект рабочих чертежей

1071988/07/2021-021-РЗ

<i>Изм.</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>



ООО НПП «Микропроцессорные технологии»
Член саморегулируемых организаций:
Ассоциация строительных организаций
Новосибирской области (СРО-С-284-21062017);
Ассоциация проектных организаций строительного
Комплекса «Партнерство проектировщиков»
(СРО-П-207-14032019)

*ПС-26 35/6 КВ. МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ НА МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ
(Г. ЗАПОЛЯРНЫЙ): 1 ЭТАП*

Объект строительства

ПС-26

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Релейная защита

Основной комплект рабочих чертежей

1071988/07/2021-021-РЗ

Руководитель бюро комплексного инжиниринга:

Д.С. Демидов

ГИП:

А.Г. Морозов

<i>Изм.</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

2021

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N





Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема распределения по ТТ и ТН устройств ИТС	
3	План ОПУ	
4.1...4.37	ОПУ. Шкаф №1 защит и автоматики трансформатора Т-1	
5.1...5.37	ОПУ. Шкаф №3 защит и автоматики трансформатора Т-2	
6.1...6.16	ОПУ. Шкаф №5 центральной сигнализации	
7.1...7.15	ОПУ. Шкаф №2 организации цепей постоянного тока	
8.1...8.3	КРУ-6 кВ. Ячейка секционного выключателя	
9.1...9.7	КРУ-6 кВ. Ячейка отходящей линии	
10.1...10.7	КРУ-6 кВ. Ячейка трансформатора напряжения	
11.1...11.2	КРУ-6 кВ. Ячейка секционного разъединителя	
12.1...12.2	КРУ-6 кВ. Ячейка вводного выключателя	
13.1...13.14	ОПУ. Шкаф №4 защит и автоматики СВ 6 кВ	

Общие указания:
1. Рабочие чертежи основного комплекта выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СП, СНиП) и правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и предусматривают технические решения, обеспечивающие безопасность при соблюдении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ).
2. Работы должны выполняться на подстанции с оформлением наряда-допуска или распоряжения.
3. Работы выполняются внутри подстанции с действующим оборудованием и кабельными линиями находящимися под напряжением.
4. На объекте необходимо провести мероприятия по пусконаладочным работам согласно:
- Объем и нормы испытаний электрооборудования, 6-е издание. СО 34.45-51.300-97, РД 34.45-51.300-97 (Общие требования).
- Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ. РД 153-34.3-35.613-00 (п.п. 2.2.2)
- Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса. СТО 34.01-4.1-002-2017 (п.п. 6.1.1.2)

Руководитель бюро комплексного инжиниринга:  Д.С. Демидов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Шифр	Наименование	Примечание
	<u>Прилагаемые документы</u>	
1071988/07/2021-021-РЗ.К31	Карты заказа шкафа ШТ-МТ	
1071988/07/2021-021-РЗ.К32	Карты заказа шкафа ШЦС-МТ	
1071988/07/2021-021-РЗ.К33	Карты заказа шкафа ШОТ-МТ	
1071988/07/2021-021-РЗ.К34	Карты заказа шкафа ШСВ-МТ	
1071988/07/2021-021-РЗ.СО1	Спецификация шкафного оборудования	
1071988/07/2021-021-РЗ.СО2	Спецификация оборудования и материалов КРУ-6 кВ	
1071988/07/2021-021-РЗ.РР	Расчет уставок РЗА присоединений 6 кВ	
1071988/07/2021-021-РЗ.ВДР	Ведомость демонтажных работ	
1071988/07/2021-021-РЗ.ПНР	Программа пусконаладочных работ	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей		
Шифр	Наименование	Примечание
1071988/07/2021-023-УА	Схемы электрические монтажные (вторичные соединения)	
1071988/07/2021-027-УА	Кабельное хозяйство	

						1071988/07/2021-021-РЗ					
						ПС-26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г. Заполярный): 1 этап					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Релейная защита	Стадия	Лист	Листов		
Разраб.		Николаев			09.21		Р	1	1		
Пров.		Демидов			09.21						
Т.контр.						Общие данные					
Н.контр.		Кузнецова			09.21						
Утв.											






Таблица 1 – Условные обозначения		
№ п/п	Обозначение	Наименование устройств (функции)
1	Учёт	Учёт электроэнергии
2	Измерение	Измерительные приборы
3	ТИ	Преобразователи для телеизмерений
4	ДЗТ	Дифференциальная защита трансформатора
5	ЗП ВН	Защита от перегрузки стороны высшего напряжения трансформатора
6	ГЗ Т	Газовая защита трансформатора
7	МТЗ ВН/У	Максимальная токовая защита с пуском по напряжению стороны ВН
8	УРОВ	Устройство резервирования при отказе выключателя
9	АУВ	Автоматика и управление выключателем
10	ТАПВ	Трёхфазное АПВ
11	МТЗ/У	Максимальная токовая защита с пуском по напряжению
12	ЛЗШ	Логическая защита шин
13	ЗДЗ	Защита шин от дуговых замыканий
14	СОЗЗ	Сигнализация однофазных замыканий на землю
15	МТЗ	Максимальная токовая защита
16	ЗМН	Защита минимального напряжения
17	АЧР	Автоматическая частотная разгрузка
18	АВР	Автоматический ввод резерва
19	ВНР	Восстановление нормального режима





						1071988/07/2021-021-РЗ			
						ПС-26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г. Заполняемый): 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Релейная защита	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Николаев			<i>Николаев</i>	09.21		Р	2	1
Пров.	Демидов			<i>Демидов</i>	09.21				
Т.контр.									
Н.контр.	Кузнецова			<i>Кузнецова</i>	09.21	Схема распределения по ТТ и ТН устройств ИТС		 МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.									

Обозначение на схеме	Наименование	Количество
1	Шкаф защит и автоматики трансформатора Т-1	1
2	Шкаф организации цепей постоянного тока	1
3	Шкаф защит и автоматики трансформатора Т-2	1
4	Шкаф защит и автоматики СВ 6 кВ	1
5	Шкаф центральной сигнализации	1
6	Панель АВР ~220В С.Н.	1
7	Панель учета СН	1
8	Блоки питания, контроль изоляции (Резерв)	1
9	АЧР (Резерв)	1
10	Панель дистанционного управления ячейками	1

Щит освещения


Щит отопления



						1071988/07/2021-021-РЗ			
						ПС –26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г. Заполярный): 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Релейная защита	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Николаев			09.21		Р	3	1
Пров.		Демидов			09.21				
Т.контр.						План ОПУ	 МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
Н.контр.		Кузнецова			09.21				
Утв.									


Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

A01 – Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора . Токовые цепи.




Примечания:


1. Дискретные входы и выходы могут быть переназначены в программном обеспечении КИWI ;
2. Клеммы указанные со * уточняются по месту.

						1071988/07/2021-021-РЗ		
						ПС-26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г. Заполярный): 1 этап		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Релейная защита	Стадия	Лист
Разраб.		Николаев			09.21		Р	4.1
Пров.		Демидов			09.21			Листов
								37
Н. контр.		Кузнецова			09.21	ОРУ. Шкаф №1 защит и автоматики трансформатора Т-1		
Утв.								

A01 – Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора . Оперативные цепи (начало).



- Автомат питания оперативных цепей комплекта
- Сигнальная ступень ГЗ бака трансформатора
- Отключающая ступень ГЗ бака трансформатора
- Отключающая ступень ГЗ отсека РПН (резерв)
- Контроль питания




Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

А01 – Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора . Оперативные цепи (продолжение)



Автомат питания оперативных цепей комплекта

Работа предохранительного клапана

Предупредительный сигнал температуры масла

Аварийный сигнал температуры масла

Предупредительный сигнал температуры обмоток

Аварийный сигнал температуры обмоток

Контроль уровня масла трансформатора

Сигнал отключения от УРОВ стороны ввода НН

Пуск по напряжению МТЗ ВН, МТЗ НН

Ускорение МТЗ НН при включении ввода НН

Прием сигнала от регистратора ЗДЗ

Охлаждение отключено

Назначаемый вход

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.


Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист


4.3

A01 – Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора . Оперативные цепи (окончание).



Автомат питания оперативных цепей комплекта
Питание терминала
Контроль изоляции цепей газовой защиты
Съем сигнализации терминала
Переключение программы уставок
Перевод отключающей ступени ГЗ бака на сигнал
Перевод отключающей ступени ГЗ РПН на сигнал
Вывод ДЗТ, ДТО
Отключение от основных защит трансформатора выключателей ВН
Отключение выключателя ввода НН
Назначаемый выход
Пуск охлаждения трансформатора
Назначаемый выход
Назначаемый выход

Цепи сигнализации




Предупредительная сигнализация
На табло "Монтажная единица"
Общешкафная лампа "Вызов"
Лампа "Действие на отключение комплекта выведено"

Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.


Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

А01 – Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора . Выходные цепи (начало).



Непосредственное воздействие на электромагнит отключения ЭО1	Отключение выключателя ВН
Непосредственное воздействие на электромагнит отключения ЭО2 (резерв)	
Через устройство АУВ	
Непосредственное воздействие на электромагнит отключения	Отключение ввода НН
Через устройство АУВ с АВР	
Через устройство без АВР (с посл. АПВ)	





Назначаемый выход
Неисправность цепей ГЗ бака
Неисправность цепей ГЗ РПН
Срабатывание ГЗ бака трансформатора
Срабатывание ГЗ РПН (резерв)
Пуск охлаждения тр-ра
Назначаемый выход
Назначаемый выход
Назначаемый выход

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
------	---------	------	-------	---------	------

1071988/07/2021-021-РЗ

A01 – Комплект основной защиты двухмоточного трансформатора . Выходные цепи (окончание).



Назначаемый выход

Разгрузка трансформатора по стороне НН. 1 очередь.

Разгрузка трансформатора по стороне НН. 2 очередь.

Назначаемый выход


Назначаемый выход

Температура верхних слоев масла – сигнал

Температура верхних слоев масла – отключение

Уровень масла в баке минимальный (максимальный)

“Контроль изоляции цепей газовой защиты”



“Действие на отключение комплекта выведено”

“Контроль положения испытательных блоков”

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата



1071988/07/2021-021-P3

Лист


4.6

А01 – Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора . Общие схемы переключателей комплекта .


“Программа уставок”




“Режим работы ГЗТ”




“Режим работы ГЗ РПН”




“ДЗТ”



“Действие комплекта на выкл. ВН”



“Действие комплекта на выкл. НН”



Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

А01 – Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора . Перечень элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Устройство релейной защиты и автоматики	1	НПП "Микропроцессорные
	АЛТЕЙ-УЗТ-220-00-00-ПС		технологии"
A2	Пульт управления ПУ-Алтей	1	НПП "Микропроцессорные
			технологии"
HL Y1	Сигнальная лампа, желтая, ~/= 220 В, арт. MT22-S35	1	Meyertec
KL1...KL9	Реле промежуточное R4N-2014-23-1220-W TLD 7A, 4CO 220VDC, арт. 860620	9	Relpol
	Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN35, арт. 856050	9	Relpol
	Фиксатор G4 1052, арт. 2613925	9	Relpol
R1	Резистор 3,9кОм, 25Вт, 5%, арт. C5-35B-25 3,9кОм	1	ОАО "Кермет"
SAC1	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-01.003FU9.08	1	ElKey
SAC2...SAC4	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-04.003FU9.08	3	ElKey
SAC5,SAC6	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-06.003FU9.08	2	ElKey
SG1,SG2	Контрольная колодка - FAME 6/6+1, арт. 3074102	2	Phoenix Contact
	Рабочий штекер - FAME-WP 6+1, арт. 3074121	2	Phoenix Contact
	штекерная перемычка FBS 5-8, арт. 3030310	2	Phoenix Contact
VD1...VD4	Клеммник с возможностью установки картриджа, 2,5 мм.кв, (серый); AVK 2.5F, арт. 324929;	4	Klemsan
	Картридж (с диодом) для клемм AVK2.5F/CF; AVK SKTD, арт. 498859		
XT	Клеммник измерительный с 2-мя тест.разъемами, 6мм.кв., (серый); WGO1, арт. 370592	10	Klemsan
XT	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 А, арт. 304419	94	Klemsan
XT	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 RD(RP), арт. 304200RP	22	Klemsan

Дополнительно для исполнений с автоматами цепей питания

SF1...SF3	Автоматический выключатель PL 7-C2/2-DC, In=2А, Iоткл.=6кА, хар. C, арт. 264896	3	"Eaton"
SF2.1	Блок-контакт ZP-NHK, 2перекл, арт. 248437	1	"Eaton"

Дополнительно для исполнений с контролем изоляции цепей газовой защиты

A3...A5	Реле контроля изоляции Флокс	3	НПП "Микропроцессорные
			технологии"
R2...R4	Резистор из комплекта поставки Флокс, 3,3кОм, 25Вт	3	Входит в комплект поставки Флокс

Взам. инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-P3


Лист
4.8




Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ



Цепи напряжения
стороны НН



Примечания:

1. Токовые цепи трансформаторов тока комплекта выполнены с возможностью последовательного включения в токовые цепи других устройств. Заземление токовых цепей производится на ближайшей сборке зажимов;
2. При вводе шкафа в работу необходимо настроить токовые реле КА1-КА3 в соответствии с номинальным током электромагнитов;
3. Дискретные входы и выходы могут быть переназначены в программном обеспечении KIW1;
4. Клеммы указанные со * уточняются по месту.

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист
4.10


Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

А02 – Комплект резервной защиты двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН. Цепи управления выключателем (начало)

ОПУ. Шкаф №2 организации цепей
постоянного тока




Автомат питания цепей управления выключателем
Реле-повторитель команды "Включить"
Цепи включения и реле "РПО"
Цепи отключения через ЗО1 и реле "РПВ"
Отключение от ключа управления и внешних защит
Реле блокировки при критическом давлении элегаза
Реле-повторитель команды "Отключить"
Питание реле контроля тока

Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист
4.11




Автомат питания цепей управления выключателем
Реле-повторитель команды "Отключить"
Цепи отключения через ЭО2 и реле "РПВ 2"
Отключение от внешних защит
Реле блокировки при критическом давлении элегаза
Защита ЭО2 от длительного протекания тока. Независимый расцепитель
Питание реле контроля тока

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ



Автомат питания
оперативных цепей
комплекта

Сигнальная ступень
ГЗ бака
трансформатора

Отключающая
ступень ГЗ бака
трансформатора

Отключающая
ступень ГЗ отсека
РПН


Работа
предохранительного
клапана

Контроль питания

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ



Предупредительный
сигнал температуры
масла и обмоток

Отключение от УРОВ

Не взведены пружины
привода.
Неисправность в
системе завода
пружин. Отключен
автомат питания
двигателя

Отключение от ЗДЗ с
внутренним
контролем по току

Контроль элегаза
выключателя
(предупр. ступень)

Контроль элегаза
выключателя
(аварийная ступень)


Контроль элегаза
трансформаторов
тока (предупр.
ступень)

Контроль элегаза
трансформаторов
тока (аварийная
ступень)

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ



Внешний сигнал на
предупредительную
сигнализацию

Контроль РПВ НН

Назначаемый вход

Назначаемый вход

Назначаемый вход

Назначаемый вход


Назначаемый вход


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

А02 - Комплект резервной защиты двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН. Оперативные цепи (продолжение)






Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

						1071988/07/2021-021-РЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндоп.	Подпись	Дата		4.17


Цепи сигнализации




Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата


1071988/07/2021-021-РЗ



Непосредств. воздействие на электромагнит отключения	Отключение ввода НН
Через устройство АУВ с АВР	
Через устройство АУВ с последующим АПВ	
Назначаемый выход	




Назначаемый выход
Назначаемый выход
УРОВ
РПО ВН
РПВ ВН
Блокировка РПН по току



Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ





Пуск по току для ЗДЗ
Резерв
Резерв
Резерв
“Контроль изоляции цепей газовой защиты”
“Действие на отключение комплекта выведено”
“Контроль положения испытательных блоков”

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата



1071988/07/2021-021-РЗ

“Программа уставок”





02.SAC1
-003-

“Режим работы ГЗТ”





02.SAC2
-003-

“Режим работы ГЗ РПН”





SAC3
-003-

“Действие комплекта на выкл. НН”



SAC4
-003-

“УРОВ”





02.SAC5
-003-

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата



1071988/07/2021-021-РЗ

“Режим управления выкл-ля ВН”



SAC6
005

“Управление выкл. ВН”



SA1
-025-

✕ - перемычку убрать

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист
4.22

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Комплект резервной защиты двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН. Перечень элементов			
Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Устройство релейной защиты и автоматики АЛТЕЙ-УЗТ-220-01-00-ПС	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
A2	Пульт управления Алтей-ПУ	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
HLG1	Сигнальная лампа, зеленая, ~/= 220 В, арт. MT22-S33	1	Meyertec
HLR1	Сигнальная лампа, красная, ~/= 220 В, арт. MT22-S34	1	Meyertec
HL Y1, HLY2	Сигнальная лампа, желтая, ~/= 220 В, арт. MT22-S35	2	Meyertec
KA1...KA3	Реле контроля тока, однофазное CM-SRS.22, 24-220 В AC/DC, арт. 1SVR730840R0500	3	ABB
KL 1...KL8	Реле промежуточное R4N-2014-23-1220-WTLD 7A, 4CO 220VDC, арт. 860620	10	Relpol
KLB1, KLB2	Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN35, арт. 856050	10	Relpol
	Фиксатор G4 1052, арт. 2613925	10	Relpol
KCC, KCT1, KCT2	Силовое реле 62.31.9.220.4800 для DC нагрузок с магнитным гашением дуги IHO 16A (250В AC 1), IHO 12A (220В DC 1); катушка (=220В DC) AgSnO2, арт. 623192204800	3	Finder
	Модуль индикации и защиты 99.02.9.220.60 с функцией ограничения напряжения срабатывания и отпускания катушек реле (Umin=0,6Un) для реле с питанием 220В DC, арт. 9902922060	3	Finder
	Розетка 92.03.SMA для реле 62.31, 62.32, 62.33 и модулей 99.02, 86.30 с отдельными контактами; с металлическим фиксатором; винтовые зажимы; синяя; 16А, арт. 9203SMA	3	Finder
R1...R3	Резистор керамический KVS10A, 10Вт, 15кОм 5%, арт. KVS10AJB-RD-15k 15 кОм	3	Vitrohm
R4, R5	Резистор 3,9 кОм, 25 Вт, 5% арт. C5-35B-25Вт 3,9 кОм	2	Кермет
SAC1	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-01.003FU9.08	1	EIKey
SAC2, SAC3	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-04.003FU9.08	2	EIKey
SAC4...SAC5	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-06.003FU9.08	2	EIKey
SG1, SG3	Контрольная колодка - FAME 6/6+1, арт. 3074102	2	Phoenix Contact
	Рабочий штекер - FAME-WP 6+1, арт. 3074121	2	Phoenix Contact
	штекерная перемычка FBS 2-8, арт. 3030284	6	Phoenix Contact
SG4	Контрольная колодка - FAME 6/6+1, арт. 3074102	1	Phoenix Contact
	Рабочий штекер - FAME-WP 6+1, арт. 3074121	1	Phoenix Contact
SG2	Контрольная колодка - FAME 6/4+1, арт. 3074100	1	
	Рабочий штекер - FAME-WP 4+1, арт. 3074120	1	
	штекерная перемычка FBS 4-8, арт. 3030307	1	

Изм.

Кол.уч

Лист

Nдок.

Подпись

Дата


Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
VD1...VD10	Клеммник с возможностью установки картриджа, 2,5 мм.кв, (серый); AVK 2.5F, арт. 324929;	10	Klemsan
	Картридж (с диодом) для клемм AVK2.5F/CF; AVK SKTD, арт. 498859	0	
XT	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 RD(RP), арт. 304200RP	49	Klemsan
XT0	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 RD(RP), арт. 304200RP	6	Klemsan
XT	Клеммник измерительный с 2-мя тест.разъемами, 6мм.кв., (серый); WGO1, арт. 370592	22	Klemsan
XT	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 A, арт. 304419	135	Klemsan
Дополнительно для исполнений с автоматами цепей питания			
SF1...SF4	PL 7-C2/2-DC, In=2A, Iоткл.=6кА, хар. C, арт. 264896	4	Eaton
SF1.1, SF2.1	Независимый расцепитель ZP-ASA/230, арт. 248439	2	Eaton

Дополнительно для исполнений с контролем изоляции цепей газовой защиты			
A3...A5	Реле контроля изоляции Флокс	3	НПП "Микропроцессорные технологии"
R6...R8	Резистор из комплекта поставки Флокс, 3,3кОм, 25Вт	3	Входит в комплект
Дополнительно для исполнений с ключом управления выключателем ВН поставки Флокс			
SA1	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-03.025FU3.12S6	1	EIKey
SAC6	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-04.005FU4.09	1	EIKey

1071988/07/2021-021-P3

Лист

4.23




Примечания:

1. Токовые цепи трансформаторов тока комплекта выполнены с возможностью последовательного включения в токовые цепи других устройств. Заземление токовых цепей производится на ближайшей сборке зажимов;
2. Дискретные входы и выходы могут быть переназначены в программном обеспечении KIWI;
3. Клеммы указанные со * уточняются по месту.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист
4.24



Автомат питания цепей
управления
выключателем

Реле-повторитель
команды "Включить"

Реле-повторитель
команды "Отключить"

РПО и РПВ

Включение
и отключение
выключателя

Взам. инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ


Лист
4.25



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч	Лист	Подк.	Подпись	Дата


1071988/07/2021-021-P3



Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ




Питание терминала
Включение выключателя
Отключение выключателя
Управление выключателем по ТУ
Управление по АСУ
Съем сигнализации
Переключение программы уставок
Вывод АПВ
Назначаемый вход
Назначаемый вход
Реле-повторитель сигнала срабатывания УРОВ
Реле-повторитель сигнала отключения

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-P3

Цепи сигнализации





Аварийная сигнализация
Предупредительная сигнализация
На табло "Монтажная единица"
Лампа положения "Отключено"
Лампа положения "Включено"
На общешкафную лампу "Вызов"
Лампа "Действие УРОВ на отключение выведено"





Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ





“Программа уставок”





03.SAC1
-003-

“АПВ”





03.SAC2
-003-

“УРОВ”





03.SAC3
-003-

“Режим управления выкл-ля”



03.SAC4
005

“Управление выкл.”



03.SA1
-025-

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ




Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А03-Комплект защиты и автоматики ввода 6 кВ. Перечень элементов (начало)			
Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Устройство релейной защиты и автоматики	1	НПП “Микропроцессорные
	АЛТЕЙ-БЗП-220-00-00-ПС		технологии”
A2	Пульт управления ПУ –Алтей	1	НПП “Микропроцессорные
HLG1	Сигнальная лампа, зеленая, ~/= 220 В, арт. MT22-S33	1	Meyertec
HLR1	Сигнальная лампа, красная, ~/= 220 В, арт. MT22-S34	1	Meyertec
HL Y1	Сигнальная лампа, желтая, ~/= 220 В, арт. MT22-S35	1	Meyertec
KCC,KCT1	Силовое реле 62.31.9.220.4800 для ДС нагрузок с магнитным гашением дуги 1НО 16А (250В АС 1), 1НО 12А (220В ДС 1); катушка (=220В ДС) AgSnO2, арт. 623192204800	2	Finder
	Модуль индикации и защиты 99.02.9.220.60 с функцией ограничения напряжения срабатывания и отпущения катушек реле (Umin=0,6Un) для реле с питанием 220В ДС, арт. 9902922060	2	Finder
	Розетка 92.03.SMA для реле 62.31, 62.32, 62.33 и модулей 99.02, 86.30 с раздельными контактами; с металлическим фиксатором; винтовые зажимы; синяя; 16А, арт. 9203SMA	2	Finder
KL1,KL2	Реле промежуточное R4N-2014-23-1220-W TLD 7А, 4СО 220VDC, арт 860620	3	Relpol
KLB1	Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN35, арт. 856050	3	Relpol
	Фиксатор G4 1052, арт. 2613925	3	Relpol
R1...R2	Резистор керамический KVS10A, 10Вт, 15кОм 5%, арт. KVS10AJB-RD-15k	2	Vitrohm
R4,R5	Резистор 3,9кОм, 25Вт, 5%, арт. C5-35B-25 3,9 кОм	2	Кермет
SAC1,SAC2	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-01.003FU9.08	2	ElKey
SAC3	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-06.003FU9.08	1	ElKey
03.SG1	Контрольная колодка – FAME 6/6+1, арт. 3074102	1	Phoenix Contact
	Рабочий штекер – FAME-WP 6+1, арт. 3074121	1	Phoenix Contact
	штекерная перемычка FBS 2-8, арт. 3030284	3	Phoenix Contact
03.SG2	Контрольная колодка – FAME 6/6+1, арт. 3074102	1	Phoenix Contact
	Рабочий штекер – FAME-WP 6+1, арт. 3074121	1	Phoenix Contact
03.VD1...03.VD9	Клеммник с возможностью установки картриджа, 2,5 мм.кв, (серый); AVK 2.5F, арт. 324929;	9	Klemsan
	Картридж (с диодом) для клемм AVK2.5F/CF; AVK SKTD, арт. 498859		
ХТ	Клеммник измерительный с 2-мя тест.разъемами, 6мм.кв., (серый); WGO1, арт. 370592	13	Klemsan
ХТ	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 А, арт. 304419	99	Klemsan
ХТ	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 RD(RP), арт. 304200RP	24	Klemsan
ХТ0	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 RD(RP), арт. 304200RP	4	Klemsan


Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
Дополнительно для исполнений с автоматами цепей питания			
SF1...SF2	PL 7-C2/2-DC, In=2А, Iоткл.=6кА, хар. С, арт. 264896	2	Eaton
Дополнительно для исполнений с ключом управления выключателем			
SA1	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-03.025FU3.12S6	1	ElKey
SAC4	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-04.005FU4.09	1	ElKey



Цепи измерения тока
НН

Питание приборов

Цепи
напряжения НН



Порт RS-485

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ


Лист
4.33

Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
PWA1	Многофункциональный измерительный прибор ИРИС-МИ-96-100V-5A-220V-RS-11	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
SFP1	PL 7-C2/2-DC, I _н =2А, I _{откл.} =6кА, хар. С, арт. 264896	1	"Eaton"
ХТА, ХТУ	Клеммник измерительный с 2-мя тест.разъемами, 6мм.кв., (серый); WGO1, арт. 370592	10	Klemsan
ХТ	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 А, арт. 304419	12	Klemsan


Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	

						1071988/07/2021-021-P3	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата		4.34

Шкаф основной и резервной защиты двухмоточного трансформатора , АУВ стороны ВН. Монтажная единица 00 (начало).




Съем сигнализации



Цепи сигнализации комплекта A01, A02, A03

Общешкафная лампа "Вызов" и кнопка обрванного ламп сигнализации



Освещение

Взам. инв. N

Подп. и дата



Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист
4.35

Шкаф основной и резервной защиты двухмоточного трансформатора , АЧВ стороны ВН. Монтажная единица 00 (продолжение).



Примечание:
1. Если устройство А1 является оконечным в линии связи, то необходимо использовать терминальный резистор данного устройства, соединив клеммы X61:1 (R), X61:2 (A) и/или X62:1 (R), X62:2 (A)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Шкаф основной и резервной защиты двухмоточного трансформатора , АУВ стороны ВН. Монтажная единица 00 (окончание).

Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
A01	Комплект основной защиты двухмоточного трансформатора 1071988/07/2021-021-РЗ	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
A02	Комплект резервной защиты двухмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН МТ.РЗТ.12.22.13.02	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
A03	Комплект защиты и автоматики ввода 6 кВ МТ.КВВ.12.07.11.00	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
A04	Комплект измерений МТ.ИЗМ.12.00.10.00	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
EL 1	Светодиодный светильник NEL-P-7-4K-LED, арт. 4607136 94590 6	1	Navigator
HL Y1	Сигнальная лампа, желтая, ~/= 220 В, арт. MT22-S35	1	Meyertec
SB1, SB2	K1; H0 Контактный блок, арт. 800300	4	Klemsan
	DYB - S/B; Кнопки управления - без фиксации, арт. 800405	2	Klemsan
	КА; Монтажный адаптер, арт. 800303	2	Klemsan
SQ1, SQ2	Концевой выключатель двери, арт. kz8111	2	Ruichi
VD1	Клеммник с возможностью установки картриджа, 2,5 мм.кв, (серый); AVK 2.5F, арт. 324929;	1	Klemsan
	Картридж (с диодом) для клемм AVK2.5F/CF; AVK SKTD, арт. 498859		
	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 A, арт. 304419	42	Klemsan
	Клеммник на DIN-рейку 4 мм.кв., (земля); AVK2,5/4TK, арт. 334450	1	Klemsan
XS1	Розетка электрическая на DIN рейку, 16A OptiDin, арт. PA10/16-502Д-УХЛ4	1	КЭАЗ


Пример расположения оборудования



1 Расположение оборудования уточняется заводом изготовителем.

Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	

A01 – Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора . Токовые цепи.




Цепи тока выключателя ВН
Цепи 310 (не используется)
Цепи тока выключателя стороны НН

Примечания:


- Дискретные входы и выходы могут быть переназначены в программном обеспечении КИWI ;
- Клеммы указанные со * уточняются по месту.

						1071988/07/2021-021-РЗ		
						ПС-26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г. Заполярный): 1 этап		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Релейная защита	Стадия	Лист
Разраб.		Николаев			09.21		Р	5.1
Пров.		Демидов			09.21			Листов
								37
Н. контр.		Кузнецова			09.21	ОПУ. Шкаф №3 защит и автоматики трансформатора Т-2		
Утв.								

A01 – Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора . Оперативные цепи (начало).



Автомат питания оперативных цепей комплекта
Сигнальная ступень ГЗ бака трансформатора
Отключающая ступень ГЗ бака трансформатора
Отключающая ступень ГЗ отсека РПН (резерв)
Контроль питания




Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист
5.2

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	


А01 – Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора. Оперативные цепи (продолжение)



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


						1071988/07/2021-021-РЗ	Лист
							5.3
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндоп.	Подпись	Дата		

A01 – Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора . Оперативные цепи (окончание).



Автомат питания оперативных цепей комплекта
Питание терминала
Контроль изоляции цепей газовой защиты
Съем сигнализации терминала
Переключение программы уставок
Перевод отключающей ступени ГЗ бака на сигнал
Перевод отключающей ступени ГЗ РПН на сигнал
Вывод ДЗТ, ДТО
Отключение от основных защит трансформатора выключателей ВН
Отключение выключателя ввода НН
Назначаемый выход
Пуск охлаждения трансформатора
Назначаемый выход
Назначаемый выход

Цепи сигнализации





Предупредительная сигнализация
На табло "Монтажная единица"
Общешкафная лампа "Вызов"
Лампа "Действие на отключение комплекта выведено"

Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

A01 – Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора. Выходные цепи (начало).



Непосредственное
воздействие на
электромагнит
отключения ЭО1

Непосредственное
воздействие на
электромагнит
отключения ЭО2
(резерв)

Через
устройств
АУВ


Непосредственное
воздействие на
электромагнит
отключения

Через
устройство
АУВ с АВР

Через
устройство
без АВР
(с посл. АПВ)

Отключение выключателя ВН

Отключение ввода НН



Назначаемый выход

Неисправность цепей ГЗ бака

Неисправность целей ГЗ РПН

Срабатывание ГЗ
бака
трансформатора

Срабатывание ГЗ
РПН
(резерв)



Пуск охлаждения
тр-ра

Назначаемый выход

Назначаемый выход

Назначаемый выход

A01 – Комплект основной защиты двухмоточного трансформатора . Выходные цепи (окончание).



Назначаемый выход

Разгрузка трансформатора по стороне НН. 1 очередь.

Разгрузка трансформатора по стороне НН. 2 очередь.

Назначаемый выход


Назначаемый выход

Температура верхних слоев масла – сигнал

Температура верхних слоев масла – отключение

Уровень масла в баке минимальный (максимальный)

“Контроль изоляции цепей газовой защиты”



“Действие на отключение комплекта выведено”

“Контроль положения испытательных блоков”

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата



1071988/07/2021-021-P3

Лист



5.6

А01 – Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора . Общие схемы переключателей комплекта .


“Программа уставок”




“Режим работы ГЗТ”




“Режим работы ГЗ РПН”




“ДЗТ”



“Действие комплекта на выкл. ВН”



“Действие комплекта на выкл. НН”



Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

A01 – Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора . Перечень элементов

Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Устройство релейной защиты и автоматики	1	НПП "Микропроцессорные
	АЛТЕЙ-УЗТ-220-00-00-ПС		технологии"
A2	Пульт управления ПУ-Алтей	1	НПП "Микропроцессорные
			технологии"
HL Y1	Сигнальная лампа, желтая, ~/= 220 В, арт. MT22-S35	1	Meyertec
KL1...KL9	Реле промежуточное R4N-2014-23-1220-W TLD 7A, 4CO 220VDC, арт. 860620	9	Relpol
	Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN35, арт. 856050	9	Relpol
	Фиксатор G4 1052, арт. 2613925	9	Relpol
R1	Резистор 3,9кОм, 25Вт, 5%, арт. C5-35B-25 3,9кОм	1	ОАО "Кермет"
SAC1	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-01.003FU9.08	1	ElKey
SAC2...SAC4	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-04.003FU9.08	3	ElKey
SAC5,SAC6	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-06.003FU9.08	2	ElKey
SG1,SG2	Контрольная колодка – FAME 6/6+1, арт. 3074102	2	Phoenix Contact
	Рабочий штекер – FAME-WP 6+1, арт. 3074121	2	Phoenix Contact
	штекерная перемычка FBS 5-8, арт. 3030310	2	Phoenix Contact
VD1...VD4	Клеммник с возможностью установки картриджа, 2,5 мм.кв, (серый); AVK 2.5F, арт. 324929;	4	Klemsan
	Картридж (с диодом) для клемм AVK2.5F/CF; AVK SKTD, арт. 498859		
XT	Клеммник измерительный с 2-мя тест.разъемами, 6мм.кв., (серый); WGO1, арт. 370592	10	Klemsan
XT	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 А, арт. 304419	94	Klemsan
XT	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 RD(RP), арт. 304200RP	22	Klemsan

Дополнительно для исполнений с автоматами цепей питания

SF1...SF3	Автоматический выключатель PL 7-C2/2-DC, In=2А, Iоткл.=6кА, хар. C, арт. 264896	3	"Eaton"
SF2.1	Блок-контакт ZP-ННК, 2перекл, арт. 248437	1	"Eaton"


Дополнительно для исполнений с контролем изоляции цепей газовой защиты

A3...A5	Реле контроля изоляции Флокс	3	НПП "Микропроцессорные
			технологии"
R2...R4	Резистор из комплекта поставки Флокс, 3,3кОм, 25Вт	3	Входит в комплект поставки Флокс

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ


Лист
5.8




Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ



Цепи напряжения
стороны НН



Примечания:


1. Токовые цепи трансформаторов тока комплекта выполнены с возможностью последовательного включения в токовые цепи других устройств. Заземление токовых цепей производится на ближайшей сборке зажимов;
2. При вводе шкафа в работу необходимо настроить токовые реле КА1-КА3 в соответствии с номинальным током электромагнитов;
3. Дискретные входы и выходы могут быть переназначены в программном обеспечении KIW1;
4. Клеммы указанные со * уточняются по месту.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист
5.10

ОПУ. Шкаф №2 организации цепей
постоянного тока



Автомат питания цепей управления выключателем
Реле-повторитель команды "Включить"
Цепи включения и реле "РПО"
Цепи отключения через ЭО1 и реле "РПВ"
Отключение от ключа управления и внешних защит
Реле блокировки при критическом давлении элегаза
Реле-повторитель команды "Отключить"
Питание реле контроля тока

Взам. инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист
5.11



Автомат питания цепей управления выключателем

Реле-повторитель команды "Отключить"

Цепи отключения через ЭО2 и реле "РПВ 2"

Отключение от внешних защит

Реле блокировки при критическом давлении элегаза

Защита ЭО2 от длительного протекания тока. Независимый расцепитель

Питание реле контроля тока

Взам. инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист
5.12



Автомат питания
оперативных цепей
комплекта

Сигнальная ступень
ГЗ бака
трансформатора

Отключающая
ступень ГЗ бака
трансформатора

Отключающая
ступень ГЗ отсека
РПН


Работа
предохранительного
клапана

Контроль питания

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ



Предупредительный
сигнал температуры
масла и обмоток

Отключение от УРОВ

Не взведены пружины
привода.
Неисправность в
системе завода
пружин. Отключен
автомат питания
двигателя

Отключение от ЗДЗ с
внутренним
контролем по току

Контроль элегаза
выключателя
(предупр. ступень)

Контроль элегаза
выключателя
(аварийная ступень)


Контроль элегаза
трансформаторов
тока (предупр.
ступень)

Контроль элегаза
трансформаторов
тока (аварийная
ступень)

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ



Внешний сигнал на
предупредительную
сигнализацию

Контроль РПВ НН

Назначаемый вход

Назначаемый вход

Назначаемый вход

Назначаемый вход


Назначаемый вход

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-P3


202F-T2




Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-P3

Лист
5.16




Цепи сигнализации




Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата


1071988/07/2021-021-РЗ



Непосредств. воздействие на электромагнит отключения	Отключение ввода НН
Через устройство АУВ с АВР	
Через устройство АУВ с последующим АПВ	
Назначаемый выход	




Назначаемый выход
Назначаемый выход
УРОВ
РПО ВН
РПВ ВН
Блокировка РПН по току



Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ



Пуск по току для ЗДЗ

Резерв

Резерв

Резерв

“Контроль изоляции
цепей газовой
защиты”

“Действие на
отключение
комплекта
выведено”



“Контроль положения
испытательных
блоков”

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата



1071988/07/2021-021-РЗ

“Программа уставок”





02.SAC1
-003-

“Режим работы ГЗТ”





02.SAC2
-003-

“Режим работы ГЗ РПН”





SAC3
-003-

“Действие комплекта на выкл. НН”



SAC4
-003-

“УРОВ”





02.SAC5
-003-

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата



1071988/07/2021-021-РЗ

“Режим управления выкл-ля ВН”



SAC6
005

“Управление выкл. ВН”



SA1
-025-

✕ - перемычку убрать

Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ


Комплект резервной защиты двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН. Перечень элементов									
Обознач. по схеме		Наименование		Кол.	Примечание				
A1		Устройство релейной защиты и автоматики АЛТЕЙ-УЗТ-220-01-00-ПС		1	НПП "Микропроцессорные технологии"				
A2		Пульт управления Алтей-ПУ		1	НПП "Микропроцессорные технологии"				
HLG1		Сигнальная лампа, зеленая, ~/= 220 В, арт. MT22-S33		1	Meyertec				
HLR1		Сигнальная лампа, красная, ~/= 220 В, арт. MT22-S34		1	Meyertec				
HL Y1, HL Y2		Сигнальная лампа, желтая, ~/= 220 В, арт. MT22-S35		2	Meyertec				
KA1...KA3		Реле контроля тока, однофазное CM-SRS.22, 24-220 В AC/DC, арт. 1SVR730840R0500		3	ABB				
KL1...KL8		Реле промежуточное R4N-2014-23-1220-W TLD 7A, 4CO 220VDC, арт. 860620		10	Relpol				
KLB1, KLB2		Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN35, арт. 856050		10	Relpol				
		Фиксатор G4 1052, арт. 2613925		10	Relpol				
KCC, KCT2, KCT2		Силовое реле 62.31.9.220.4800 для DC нагрузок с магнитным гашением дуги 1НО 16А (250В AC 1), 1НО 12А (220В DC 1); катушка (=220В DC) AgSnO2, арт. 623192204800		3	Finder				
		Модуль индикации и защиты 99.02.9.220.60 с функцией ограничения напряжения срабатывания и отпущения катушек реле (Umin=0,6Un) для реле с питанием 220В DC, арт. 9902922060		3	Finder				
		Розетка 92.03.SMA для реле 62.31, 62.32, 62.33 и модулей 99.02, 86.30 с отдельными контактами; с металлическим фиксатором; винтовые зажимы; синяя; 16А, арт. 9203SMA		3	Finder				
R1...R3		Резистор керамический KVS10A, 10Вт, 15кОм 5%, арт. KVS10AJB-RD-15k 15 кОм		3	Vitrohm				
R4, R5		Резистор 3,9 кОм, 25 Вт, 5% арт. C 5-35B-25Вт 3,9 кОм		2	Кермет				
SAC1		Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-01.003FU9.08		1	EIKey				
SAC2, SAC3		Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-04.003FU9.08		2	EIKey				
SAC4...SAC5		Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-06.003FU9.08		2	EIKey				
SG1, SG3		Контрольная колодка - FAME 6/6+1, арт. 3074102		2	Phoenix Contact				
		Рабочий штекер - FAME-WP 6+1, арт. 3074121		2	Phoenix Contact				
		штекерная перемычка FBS 2-8, арт. 3030284		6	Phoenix Contact				
SG4		Контрольная колодка - FAME 6/6+1, арт. 3074102		1	Phoenix Contact				
		Рабочий штекер - FAME-WP 6+1, арт. 3074121		1	Phoenix Contact				
SG2		Контрольная колодка - FAME 6/4+1, арт. 3074100		1					
		Рабочий штекер - FAME-WP 4+1, арт. 3074120		1					
		штекерная перемычка FBS 4-8, арт. 3030307		1					

Дополнительно для исполнений с автоматами цепей питания									
SF1...SF4		PL 7-C2/2-DC, In=2А, Iоткл.=6кА, хар. C, арт. 264896			4	Eaton			
SF1.1, SF2.1		Независимый расцепитель ZP-ASA/230, арт. 248439			2	Eaton			

Дополнительно для исполнений с контролем изоляции цепей газовой защиты									
A3...A5		Реле контроля изоляции Флокс			3	НПП "Микропроцессорные технологии"			
R6...R8		Резистор из комплекта поставки Флокс, 3,3кОм, 25Вт			3	Входит в комплект поставки Флокс			

Дополнительно для исполнений с ключом управления выключателем ВН									
SA1		Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-03.025FU3.12S6			1	EIKey			
SAC6		Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-04.005FU4.09			1	EIKey			

						1071988/07/2021-021-P3				Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата					5.23




Примечания:

- Токовые цепи трансформаторов тока комплекта выполнены с возможностью последовательного включения в токовые цепи других устройств. Заземление токовых цепей производится на ближайшей сборке зажимов;
- Дискретные входы и выходы могут быть переназначены в программном обеспечении KIWI;
- Клеммы указанные со * уточняются по месту.

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист
5.24



Автомат питания цепей управления выключателем

Реле-повторитель команды "Включить"

Реле-повторитель команды "Отключить"

РПО и РПВ

Включение и отключение выключателя

Взам. инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ


Лист
5.25



Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ




Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.чч	Лист	Ндоп.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-P3

Иуст
5.27




Питание терминала
Включение выключателя
Отключение выключателя
Управление выключателем по ТУ
Управление по АСУ
Съем сигнализации
Переключение программы уставок
Вывод АПВ
Назначаемый вход
Назначаемый вход
Реле-повторитель сигнала срабатывания УРОВ
Реле-повторитель сигнала отключения


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

Цепи сигнализации





Аварийная сигнализация
Предупредительная сигнализация
На табло "Монтажная единица"
Лампа положения "Отключено"
Лампа положения "Включено"
На общешкафную лампу "Вызов"
Лампа "Действие УРОВ на отключение выведено"





Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ





“Программа уставок”





03.SAC1
-003-

“АПВ”





03.SAC2
-003-

“УРОВ”





03.SAC3
-003-

“Режим управления выкл-ля”



03.SAC4
005

“Управление выкл.”



03.SA1
-025-

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.




Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист

5.31


		А03-Комплект защиты и автоматики ввода 6 кВ. Перечень элементов (начало)									
		Обознач. по схеме		Наименование		Кол.		Примечание			
		А1		Устройство релейной защиты и автоматики		1		НПП “Микропроцессорные			
				АЛТЕЙ-БЗП-220-00-00-ПС				технологии”			
		А2		Пульт управления ПУ-Алтей		1		НПП “Микропроцессорные			
								технологии”			
		HLG1		Сигнальная лампа, зеленая, ~/= 220 В, арт. MT22-S33		1		Meyertec			
		HLR1		Сигнальная лампа, красная, ~/= 220 В, арт. MT22-S34		1		Meyertec			
		HLY1		Сигнальная лампа, желтая, ~/= 220 В, арт. MT22-S35		1		Meyertec			
		KCC,KCT2		Силовое реле 62.31.9.220.4800 для DC нагрузок с магнитным гашением дуги 1НО 16А (250В AC 1), 1НО 12А (220В DC 1); катушка (=220В DC) AgSnO2, арт. 623192204800		2		Finder			
				Модуль индикации и защиты 99.02.9.220.60 с функцией ограничения напряжения срабатывания и отпуска катушек реле (Umin=0,6Un) для реле с питанием 220В DC, арт. 9902922060		2		Finder			
				Розетка 92.03.SMA для реле 62.31, 62.32, 62.33 и модулей 99.02, 86.30 с отдельными контактами; с металлическим фиксатором; винтовые зажимы; синяя; 16А, арт. 9203SMA		2		Finder			
		KL1,KL2		Реле промежуточное R4N-2014-23-1220-WTLD 7А, 4CO 220VDC, арт 860620		3		Relpol			
		KLB1		Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN35, арт. 856050		3		Relpol			
				Фиксатор G4 1052, арт. 2613925		3		Relpol			
		R1...R2		Резистор керамический KVS10A, 10Вт, 15кОм 5%, арт. KVS10AJB-RD-15k		2		Vitrohm			
		R4,R5		Резистор 3,9кОм, 25Вт, 5%, арт. C5-35B-25 3,9 кОм		2		Кермет			
		SAC1,SAC2		Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-01.003FU9.08		2		ElKey			
		SAC3		Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-06.003FU9.08		1		ElKey			
		03.SG1		Контрольная колодка – FAME 6/6+1, арт. 3074102		1		Phoenix Contact			
				Рабочий штекер – FAME-WP 6+1, арт. 3074121		1		Phoenix Contact			
				штекерная перемычка FBS 2-8, арт. 3030284		3		Phoenix Contact			
		03.SG2		Контрольная колодка – FAME 6/6+1, арт. 3074102		1		Phoenix Contact			
				Рабочий штекер – FAME-WP 6+1, арт. 3074121		1		Phoenix Contact			
		03.VD1...03.VD9		Клеммник с возможностью установки картриджа, 2,5 мм.кв, (серый); AVK 2.5F, арт. 324929;		9		Klemsan			
				Картридж (с диодом) для клемм AVK2.5F/CF; AVK SKTD, арт. 498859							
		ХТ		Клеммник измерительный с 2-мя тест.разъемами, 6мм.кв., (серый); WGO1, арт. 370592		13		Klemsan			
		ХТ		Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 А, арт. 304419		99		Klemsan			
		ХТ		Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 RD(RP), арт. 304200RP		24		Klemsan			
		ХТ0		Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 RD(RP), арт. 304200RP		4		Klemsan			



Цепи измерения тока
НН

Питание приборов

Цепи
напряжения НН



Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ


Лист
5.33

Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
PWA1	Многофункциональный измерительный прибор ИРИС-МИ-96-100V-5A-220V-RS-11	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
SFP1	PL 7-C2/2-DC, I _н =2А, I _{откл.} =6кА, хар. С, арт. 264896	1	"Eaton"
ХТА, ХТУ	Клеммник измерительный с 2-мя тест.разъемами, 6мм.кв., (серый); WGO1, арт. 370592	10	Klemsan
ХТ	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 А, арт. 304419	12	Klemsan

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


						1071988/07/2021-021-P3	Лист
							5.34
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата		

Шкаф основной и резервной защиты двухмоточного трансформатора , АУВ стороны ВН. Монтажная единица 00 (начало).




Съем сигнализации

Освещение



Цепи сигнализации комплекта A01, A02, A03

Общешкафная лампа "Вызов" и кнопка обривания ламп сигнализации



Взам. инв. N

Подп. и дата



Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист
5.35

Шкаф основной и резервной защиты двухмоточного трансформатора , АЧВ стороны ВН. Монтажная единица 00 (продолжение).



Примечание:
1. Если устройство А1 является оконечным в линии связи, то необходимо использовать терминальный резистор данного устройства, соединив клеммы X61:1 (R), X61:2 (A) и/или X62:1 (R), X62:2 (A)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Шкаф основной и резервной защиты двухмоточного трансформатора , АУВ стороны ВН. Монтажная единица 00 (окончание).

Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
A01	Комплект основной защиты двухмоточного трансформатора 1071988/07/2021-021-РЗ	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
A02	Комплект резервной защиты двухмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН МТ.РЗТ.12.22.13.02	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
A03	Комплект защиты и автоматики ввода 6 кВ МТ.КВВ.12.07.11.00	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
A04	Комплект измерений МТ.ИЗМ.12.00.10.00	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
EL1	Светодиодный светильник NEL-P-7-4K-LED, арт. 4607136 94590 6	1	Navigator
HL Y1	Сигнальная лампа, желтая, ~/= 220 В, арт. MT22-S35	1	Meyertec
SB1, SB2	K1; H0 Контактный блок, арт. 800300	4	Klemsan
	DYB - S/B; Кнопки управления - без фиксации, арт. 800405	2	Klemsan
	КА; Монтажный адаптер, арт. 800303	2	Klemsan
SQ1, SQ2	Концевой выключатель двери, арт. kz8111	2	Ruichi
VD1	Клеммник с возможностью установки картриджа, 2,5 мм.кв, (серый); AVK 2.5F, арт. 324929;	1	Klemsan
	Картридж (с диодом) для клемм AVK2.5F/CF; AVK SKTD, арт. 498859		
	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 A, арт. 304419	42	Klemsan
	Клеммник на DIN-рейку 4 мм.кв., (земля); AVK2,5/4TK, арт. 334450	1	Klemsan
XS1	Розетка электрическая на DIN рейку, 16A OptiDin, арт. PA10/16-502Д-УХЛ4	1	КЭАЗ

Пример расположения оборудования





1 Расположение оборудования уточняется заводом изготовителем.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата





1071988/07/2021-021-РЗ





Освещение

ОПУ. Шкаф №4 защит и автоматики СВ 6 кВ

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

						1071988/07/2021-021-РЗ			
						ПС –26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г. Заполярный): 1 этап			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Релейная защита	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Николаев			09.21		Р	6.1	16
Пров.		Демидов			09.21				
						ОПУ. Шкаф №5 центральной сигнализации	 МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
Н. контр.		Кузнецова			09.21				
Утв.									



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Шкаф центральной сигнализации (1 терминал). Монтажная единица 00 (окончание).


[illegible]

Пример расположения оборудования



1 Расположение оборудования уточняется заводом изготовителем.


						1071988/07/2021-021-РЗ	Лист
Изм.	Кол.ч	Лист	Ндоп.	Подпись	Дата		6.3



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ




Шинки опробования ламп I участка сигнализации
Организация шин сигнализации I участка
Организация шин сигнализации II участка
Шинки опробования ламп III участка сигнализации
Организация шин сигнализации III участка

Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ




Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

А01-Комплект центральной сигнализации. Цепи звуковой аварийной и предупредительной сигнализации (окончание)




Цель питания сигнализации
Ревун аварийной сигнализации
Звонок предупредительной сигнализации
SAC1 – звуковая сигнализации; SAC2 – сигнализация неисправности ЦС
Лампа "Неисправность ЦС"
Лампа "Отключена звуковая сигнализация на ПС"
Реле приема охранной сигнализации
Реле приема пожарной сигнализации

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-P3

Лист
6.7




Шинки сигнализации I участка	
Подхват сигнала	Аварийная сигнализация I участка
Регистрация импульса	
Шинка ЕНА1. Опробование шинки	
Подхват сигнала	Предупредительная сигнализация I участка
Регистрация импульса	
Шинка ЕНР1. Опробование шинки	
"Темный" плюс I участка	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ




Шинки сигнализации III участка	
Подхват сигнала	Аварийная сигнализация III участка
Регистрация импульса	
Шинка ЕНАЗ. Опробование шинки	Предупредительная сигнализация III участка
Подхват сигнала	
Регистрация импульса	
Шинка ЕНРЗ. Опробование шинки	"Темный" плюс III участка

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата


1071988/07/2021-021-РЗ



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата


1071988/07/2021-021-РЗ




Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

A01 – Комплект центральной сигнализации. Цепи световых сигналов I, III участков




A01 – Комплект центральной сигнализации. Цепи дискретных входов аварийной и предупредительной сигнализации III участков




Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ



Проверка исправности ламп
Внешний сигнал 1
Внешний сигнал 2
Внешний сигнал 3
Внешний сигнал 4
Внешний сигнал 5
Внешний сигнал 6
Внешний сигнал 7
Внешний сигнал 8
Внешний сигнал 9
Внешний сигнал 10
Внешний сигнал 11
Внешний сигнал 12




Внешний сигнал 13
Внешний сигнал 14
Внешний сигнал 15
Внешний сигнал 16
Внешний сигнал 17
Внешний сигнал 18
Внешний сигнал 19
Внешний сигнал 20
Внешний сигнал 21
Внешний сигнал 22
Внешний сигнал 23
Внешний сигнал 24


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ



Неисправность ЦС
Отказ устройства ЦС
Аварийная сигнализация I участка
Предупредительная сигнализация I участка
Аварийная сигнализация III участка
Предупредительная сигнализация III участка
Аварийная сигнализация I-III участка
Предупредительная сигнализация I-III участка
Потеря питания центр. шинок сигнализации и оперативных цепей ЦС
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация




Аварийная сигнализация I-III участка
Предупредительная сигнализация I-III участка
Потеря питания центр. шинок сигнализации
Потеря питания опер. цепей ЦС
Неисправность А1
Отказ А1

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ


"I участок сигнализации"




"II участок сигнализации"




"III участок сигнализации"




"Выбор режима питания ЦС"




"Звуковая сигнализация"




"Сигнализация неисправности ЦС"




"Шинки опробования ламп сигнализации"



"Темная шинка сигнализации на ПС"



"Шинка мигания сигнализации на ПС"



Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Формат А3


A01 – Комплект центральной сигнализации. Перечень элементов (начало)

Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Устройство релейной защиты и автоматики, арт. АЛТЕЙ-ПЛК-220-01-00-ПС	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
UG1	Блок питания, арт. БП60Б-Д4-24	1	Овен
HA1...HA3	Оповещатель, 24В DC, арт. CWSO-RR-S1	3	System Sensor
1HLY1, 3HLY1, HLY1...HLY2 4	Сигнальная лампа, желтая, ~/= 220 В, арт. MT22-S35	26	Meyertec
1HLR1, 3HLR1	Сигнальная лампа, красная, ~/= 220 В, арт. MT22-S34	2	Meyertec
HL1, HL2	Лампа сигнальная, желтая, IP40 (тип D), 24В AC/DC, арт. MT22-S15	2	Meyertec
1KL1...1KL4	Реле промежуточное R4N-2014-23-1220-W TLD 7A, 4CO 220VDC, арт. 860620	13	Relpol
KL1,	Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN35, арт. 856050	13	Relpol
KL1-1, KL3-1,	Фиксатор G4 1052, арт. 2613925	13	Relpol
KLHA1, KLHA 3,			
KLHP1, KLHP 3,			
KLP1, KLP2			
KHA1, KHA3,	Реле ток двустабильное, арт. РТД-21М1	4	Реле и автоматика
KHP1, KHP3			
KL2, KL3	Реле промежуточное 7A, 4CO 24VDC, арт. R4N-2014-23-1024-W TLD, арт. 860412	2	Relpol
	Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN35, арт. 856050	2	Relpol
	Фиксатор G4 1052, арт. 2613925	2	Relpol
KS1,	Реле промежуточное с замедлением на отпадание ПП УХЛ4, =220, арт. РЭП37-121	3	ВНИИР
KSV1, KSV2	4 "з"+3 "р", с фиксатором для Дин-рейки, 0,15-2 с		
KT1	Модульный таймер, арт. 80.01.0.240.0000	1	Finder
1R1, 1R2,	Резистор, арт. С5-35В-25Вт 3,9 кОм 10%	4	ОАО "Кермет"
3R1, 3R2			
1R3, 1R4,	Резистор, арт. С5-35В-50Вт 10 Ом 10%	4	ОАО "Кермет"
3R3, 3R4			

[illegible]





						1071988/07/2021-021-P3	Лист
							6.16
Изм.	Кол.уч	Лист	Индок.	Подпись	Дата		

Шкаф оперативного тока. Схема 1.3. Структурная схема




Обозначения:

- ЗГР Защита от глубокого разряда АБ
КИ Контроль сопротивления изоляции
РА Контроль тока
PV Контроль напряжения
T° Контроль температуры АБ


						1071988/07/2021-021-РЗ			
						ПС-26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г. Заполярный): 1 этап			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Релейная защита	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Николаев			09.21		Р	7.1	15
Пров.		Демидов			09.21				
						ОПУ. Шкаф №2 организации цепей постоянного тока	 МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
Н. контр.		Кузнецова			09.21				
Утв.									

Цепи организации собственных нужд шкафа

Цепи телесигнализации






Вводные автоматические выключатели собственных нужд
АВР собственных нужд шкафа АБ
Освещение
Термостат
Включение вентиляции в шкафу ШАБ



Выключатель "Вентиляция отключена" отключен

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	1071988/07/2021-021-P3	Лист
							7.2




Ввод №2 питания переменного тока
Вводные выключатели переменного тока
Группы зарядно подзарядных устройств
Выходной автомат в схему распределения оперативного тока на подстанции
Измерение выходного тока группы зарядно-подзарядных устройств
Секция гарантированного питания

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

ШОТ. Монтажная единица 01 (продолжение)
Работа ЗПУ по дискретным входам




Работа
зарядно-подзарядных
устройств Laurel

Работа 1(2) групп ЗПУ

Обмен групп ЗПУ
по шине НЕРВ

ШОТ. Монтажная единица 01 (продолжение)
Работа ЗПУ по шине НЕРВ



Сбор данных с
Laurel по НЕРВ



Организация шины НЕРВ

Шина NERVE (E1-E13)

RJ-45		RJ-45	
Цепь	↔	↔	Цепь
1		1	
2		2	
3		3	
Rx		4	Rx
Tx		5	Tx
Gnd		6	Gnd
7		7	
8		8	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ



Общий (+24В)
Съем сигнализации
Включение bluetooth
Вентиляция АБ отключена
Выравнивающий заряд: 1. Ручной пуск; 2. Ручной останов
Тест цепи аккумуляторной батареи
Контрольный разряд: 1. Ручной пуск; 2. Ручной останов
Останов выдачи мощности ЗПУ
Парал. режим 1 и 2 ЗПУ (не используется)
Принудительная смена группы работы ЗПУ (не используется)
Общий (+24В)

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Схема подключения АБ

AU1.1

Laurel	
X7:3	T аБ
X7:4	TaБ общ.

AU2.1

Laurel	
X7:3	T аБ
X7:4	TaБ общ.

AU1.1

Laurel	
IaБ	X7:1
IaБ общ.	X7:2

AU2.1

Laurel	
IaБ	X7:1
IaБ общ.	X7:2

Цепи контроля температуры аккумуляторной батареи 1 группой ЗПУ

Цепи контроля температуры аккумуляторной батареи 2 группой ЗПУ

Аккумуляторная батарея

Измерение тока АБ для ЗПУ1,2


Защита от глубокого разряда АБ

Измерение тока АБ для ЗПУ1,2

Измерение тока АБ

Защитный аппарат АБ

Секция гарантированного питания



Взам. инв. N

Подп. и дата


Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата


1071988/07/2021-021-РЗ

Лист

7.6



3А вход 1 аварийно отключен
3А 1 секции аварийно отключен
3А групп ЗПУ аварийно отключен
Пониженное сопротивление изоляции
Вентиляция отключена
Резерв
Аварийное отключение защитных аппаратов 1 секции
Общий (+24В)




3А вход 2 аварийно отключен
3А 2 секции аварийно отключен
3А АБ аварийно отключен
Резерв
Аварийное отключение защитных аппаратов 2 секции
Общий (+24В)

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ




Шины постоянного тока
Защитный аппарат цепей управления и сигнализации
Реле-повторитель KLH1 "Неисправность ШОТ"
Лампа HL Y1 "Авария ЗПУ"
Лампа HLR2 "Авар. откл. ЗА"
Реле-повторитель KLH2 "Пониженное сопротивление изоляции"
Лампа HLR1 "Пониженное сопротивление изоляции"

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ



Цепи изменения
напряжения на секции
шин

Защитные аппараты
отходящих линий
I и II секции
постоянного тока

Изм.	Изм. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ


Лист

7.9

ШОТ. Монтажная единица 01 (продолжение)
Формирование "Неисправность ШОТ"



ШОТ. Монтажная единица 01 (продолжение)
Схема контроля изоляции в сети постоянного тока



Секция
постоянного тока

Контроль изоляции
в сети
постоянного тока

Сигнал "Неисправность ШОТ", в ЦС/АСУ

Сигнал "Пониженное сопротивление изоляции", в ЦС/АСУ

Сигнал "Пониженное сопротивление изоляции", в ЦС/АСУ


Резерв

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	


Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ


“Выравнивающий заряд”




“Контрольный разряд”




“Тест цепей АБ”



“Останов выдачи мощности ЗПУ1”




“Останов выдачи мощности ЗПУ2”




Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	

Измерительные приборы



Секция постоянного тока
Защитный аппарат цепей измерения на шинах постоянного тока
Питание приборов





Цепи RS-485


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ



Пример расположения оборудования



1 Расположение оборудования уточняется заводом изготовителем.

Примечание:
1. Подключение "R1..R3" осуществляется с использованием кабеля симметричного для интерфейса RS-485 типа КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,51;

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	1071988/07/2021-021-РЗ	Лист
							7.13

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Перечень элементов (начало)			
Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
Вводной автомат питания			
1QF1,1QF2	Выключатель автоматический PL 7-B25/3, In=25A, Iоткл.=10кА, хар. В, арт. 263391	2	Eaton
	Блок-контакт ZP-NHK, 2перекл, арт. 248437	2	Eaton
Зарядно-выпрямительное устройство			
AU1.1...AU2.1	Выпрямительно-зарядное устройство LAUREL	2	НПП "Микропроцессорные технологии"
Dbt1...Dbt2	Температурный датчик NTC015HP00 CAREL	2	комплектно с AU1.1, AU2.1
AKR1.1, AKR2.1	Узел НЕРВ – разветвитель сети Нерв	2	НПП "Микропроцессорные технологии"
RT1, RT2	Терминатор Нерв	2	НПП "Микропроцессорные технологии"
SB1,SB2	DYB – S/B; Кнопки управления – без фиксации, арт. 800405	2	Klemsan
	НО Контактный блок, арт. 800300	2	Klemsan
	Монтажный адаптер, арт. 800303	2	Klemsan
RSAU1	Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый на пластмассовом основании, арт. 75ШИСВ, 20 А	1	Электроприбор
Защитные аппараты постоянного тока			
1SF1...1SF3, 2SF1...2SF3	Выключатель автоматический PL 7-C4/2-DC, In=4A, Iоткл.=6кА, хар. С, арт. 264898	6	Eaton
1SF4...1SF5, 2SF4...2SF5	Выключатель автоматический PL 7-C6/2-DC, In=6A, Iоткл.=6кА, хар. С, арт. 264899	4	Eaton
1SF6...1SF7, 2SF6...2SF7	Выключатель автоматический PL 7-C10/2-DC, In=10A, Iоткл.=6кА, хар. С, арт. 264900	4	
1SF1.1..1SF7.1, 2SF1.1..2SF7.1	Блок-контакт ZP-NHK, 2перекл, арт. 248437	14	Eaton
FU1	Разъединитель под предохранители KVL-00 2P M8-M8, арт. 1690895	1	ETI
	Предохранитель с ударной изгой NH-00_K/GG 100A KOMBI 690V, арт. 411185	2	ETI
	Микровыключатель состояния предохранителя MFM KVL-00 1P_2P_3P, арт. 1690950	1	ETI
	Микровыключатель (сигнализация открытия) MST KVL-00 1P, арт. 1690947	1	ETI
1FU1, 1FU2	Разъединитель под предохранители KVL-00 2P M8-M8, арт. 1690895	2	ETI
	Предохранитель с ударной изгой NH-00_K/GG 63A KOMBI 690V, арт. 411183	4	ETI
	Микровыключатель состояния предохранителя MFM KVL-00 1P_2P_3P, арт. 1690950	2	ETI
	Микровыключатель (сигнализация открытия) MST KVL-00 1P, арт. 1690947	2	ETI
2FU1	Предохранительный разъединитель нагрузки с дистанционной сигнализацией FH000-1S/T, арт. 14000	2	OEZ
	Соединительный комплект OD-FH000-SS24, арт. 14136	1	OEZ
	Плавкая вставка PNA000 63A gG, арт. 40486	2	OEZ
	Дистанционная сигнализация положения крышки, перекидной контакт, длина кабеля 1 м OD-FH-SK, арт. 12929	1	OEZ

Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
Аккумуляторная батарея			
GB1..GB17	Аккумуляторная батарея, арт. DTM 1233 L Delta, 33 Ач	17	Энергон
Вольтметр			
SFPV1, SFPV2	Выключатель автоматический PL 7-C2/2-DC In=2A, Iоткл.=6кА, хар. С, арт. 264896	2	Eaton
1PV1, 2PV1	Цифровой измерительный прибор, арт. ИРИС-0-115Б-V-A-220V-RS	2	НПП "Микропроцессорные технологии"
Обобщенная сигнализация			
HLR1,HLR2	Сигнальная лампа, красная, ~/= 220 В, арт. MT22-S34	2	Meyertec
HL Y1	Сигнальная лампа, желтая, ~/= 220 В, арт. MT22-S35	1	Meyertec
KLH1, KLH2	Реле промежуточное 7A, 4CO 220VDC, R4N-2014-23-1220-WTLD, арт. 860620	2	Relpol
	Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN35 ,арт. 856050		Relpol
	Фиксатор G4 1052, арт. 2613925		Relpol
SFH1	Выключатель автоматический PL 7-C2/2-DC In=2A, Iоткл.=6кА, хар. С, арт. 264896	1	Eaton
Защита от глубокого разряда			
KV1	Реле контроля однофазного напряжения постоянного тока, РКН-1М УХЛ4	1	Меандр
KM1	Контактор Metasol постоянного тока MD-60a DC220V Screw 2a2b с блоком вспомогательных контактов, арт. 1394002600	1	LSis
SFV1	Выключатель автоматический PL 7-C2/2-DC In=2A, Iоткл.=6кА, хар. С, арт. 264896	1	Eaton
Переключатели			
SA1, SA3	Переключатель пакетный, In=10A, арт. CS10-02.024FU3.12S	2	ElKey
SA2	Переключатель пакетный, In=10A, арт. CS10-02.001FU3.01S	1	ElKey
SA4, SA5	Переключатель пакетный, In=10A, арт. CS10-02.001FU9.12	2	ElKey

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Перечень элементов (продолжение)			
Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
Амперметр			
RSA1	Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый на пластмассовом основании, арт. 75ШИСВ, 30 А	1	Электроприбор
RSA2	Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый на пластмассовом основании, арт. 75ШИСВ, 15 А	1	Электроприбор
РА1...РА2	Цифровой измерительный прибор, арт. ИРИС-0-115Б-V-A-220V-RS	2	НПП "Микропроцессорные технологии"
SFV2	Выключатель автоматический PL 7-С2/2-DC In=2А, Iоткл.=6кА, хар. С, арт. 264896	1	Eaton
Реле контроля изоляции			
E1	Реле контроля изоляции, арт. РКИ-2-300	1	Полигон
F1	Выключатель автоматический PL 7-С2/2-DC In=2А, Iоткл.=6кА, хар. С, арт. 264896	1	Eaton

Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
Ряды зажимов			
ХТ1-1..2, ХТ2-1..2	Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4(RP), арт. 304130RP	4	Phoenix Contact
ХТ3-1...10	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 RD(RP), арт. 304200RP	10	Klemsan
ХТ5-1...12	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 RD(RP), арт. 304200RP	12	Klemsan
Монтажная единица 00			
EL 1	Линейный светильник Navigator NEL-A01-7-4K-SNR-LED, 7 Вт, арт. 82 377	1	Navigator
SF1, SF2	Выключатель автоматический PL 7-С6/2, In=6А, Iоткл.=10кА, хар. С, арт. 263356	2	Eaton
	Дополнительный контакт ZP-NHK, арт. 248437	2	Eaton
SQ1, SQ2	Концевой выключатель двери, арт. kz-8111	2	Ruichi
KM2	Контактор модульный OptiDin MK63-2522-230AC, арт. 114118	1	КЭАЗ
Х1:3, Х2:3	Клеммник на DIN-рейку 2,5 - 4 мм.кв., (земля); AVK 2,5-4 ТК, арт. 334450	2	Klemsan
Х1:1..2, Х2:1..2, Х3:1..2	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5, арт. 304200RP	6	Klemsan
SK1	Реле температуры и влажности TP-B-01M -40...+80°С, 0...99%, 220В 50Гц (без датчика), арт. А8223-34125919	1	Реле и автоматика
BRT1	Датчик температуры и влажности ДТ-В (кабель 2,5м), арт. А8223-34125933	1	Реле и автоматика
M1	Вентилятор с фильтром FF 151-151, 160 м³/ч 150x150 мм 220В, арт. 690595	1	Klemsan

Изм.

Кол.уч

Лист

Ндок.

Подпись

Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист

7.15

Инв. N подл.		Подп. и дата		Взам. инв. N	


ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ			
Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
	КРУ-6 кВ. Ячейка вводного выключателя		
AD1	Блок регистрации оптический МТ.ЛАЙМ.082	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
VOD1-VOD3	Датчик дуговой защиты 3 м	3	НПП "Микропроцессорные технологии"
ХТ2,ХТ3, ХД	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 А, арт. 304419	49	Klemsan
ХТ4, ХТ5	Клеммник измерительный с 2-мя тест.разъемами, 6мм.кв., (серый); WG01, арт. 370592	40	Klemsan



- 1 Расположение оборудования в релейном отсеке должно быть уточнено по месту эксплуатации.
- 2 Габаритные размеры монтажных плит вырезать по месту.
- 3 Расположение монтажной плиты отражены условно. Габаритные размеры для каждой ячейки (при необходимости) уточнить по месту при СМР.
- 4 Расположение оборудование на двери релейного отсека являются поясняющими.

						1071988/07/2021-021-РЗ			
						ПС-26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г. Заполярный): 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Релейная защита	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Николаев			09.21		Р	8.1	3
Пров.		Демидов			09.21				
Т.контр.						КРУ-6 кВ. Ячейка секционного выключателя	МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
Н.контр.		Кузнецова			09.21				
Утв.									

Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	



Выключатель не готов

РПО и РПВ



Включение
и отключение
выключателя

РПО и РПВ

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	





Датчик дуговой защиты отсек сборных шин
Датчик дуговой защиты отсек высоковольтного оборудования
Датчик дуговой защиты отсек ввода/вывода



Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ


Лист
8.3







Включить
Отключить
Отключение от УРОВ 1(2) с.ш.
Отключение от УРОВ
Пуск МТЗ
Назначаемый выход
блокировка ЛЗШ
Назначаемый выход
Подключение блока управления к терминалу



XT1
37
XT1
39
XT1
41
XT1
43

XT1
38
XT1
40
XT1
42
XT1
44


РПВ В схему телесигнализации
Назначаемый выход
Назначаемый выход
Назначаемый выход
Назначаемый выход
Назначаемый выход
Назначаемый выход

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N



Аварийная сигнализация
Предупредительная сигнализация
Неисправность терминала
Неисправность дуговой защиты
Аварийное отключение
Выключатель отключен
Выключатель включен
Блиinker не поднят
Срабатывание дуговой защиты
Вызов на секцию


Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ




Отключение ВВ и СВ при дуге в отсеке сборных шин и высоковольтного оборудования


Отключение выключателя с контролем по току при дуге в отсеке ввода-вывода



- Датчик дуговой защиты отсек сборных шин
- Датчик дуговой защиты отсек высоковольтного оборудования
- Датчик дуговой защиты отсек ввода/вывода
- Питание дуговой защиты
- Съем сигнализации блока дуговой защиты
- Питание привода выключателя




Только для ячеек №8,9







- Оптическая перемика
- Оптическая перемика
- Датчик дуговой защиты в шинном мосту


Инв. N подл.	Инв. N
Подп. и дата	Взам. инв. N


ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ			
Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Микропроцессорное устройство АЛТЕЙ-БЗП-220-00-00-ПС	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
A2	Пульт управления Алтей-ПУ	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
A3	Многофункциональный измерительный прибор ИРИС -МИ-96-100V-5A-220V-RS-11	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
AD1	Блок регистрации оптический ЛАЙМ	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
VOD1-VOD3	Датчик дуговой защиты 3 м	3	НПП "Микропроцессорные технологии"
HL Y1	Сигнальная лампа, желтая, ~/≠ 220 В, арт. МТ22-Д35	1	Meyertec
SAD1	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-01.003FU9.08	1	EIKey
SB1, SBD1	K1; Н0 Контактный блок, арт. 800300	2	Klemsan
	DYB – S/B; Кнопки управления – без фиксации, арт. 800405	2	Klemsan
	КА; Монтажный адаптер, арт. 800303	2	Klemsan
SFD1, SF1, SFQ1, SFQZ1, SFP1	Выключатель автоматический PL 7-C2/2-DC In =2А Хар-ка "С", арт. 264896	5	Eaton
SFD1, SFQ1, SFQZ1, SFP1	Дополнительный блок-контактом ZP-NHK, арт. 248437	4	Eaton
КН1	Реле указательное УХЛ4, арт. РУ-21/220	1	"ОАО ЧЭАЗ"
ХТ1, ХТ4	Клеммник измерительный с 2-мя тест.разъемами, 6мм.кв., (серый); WG01, арт. 370592	35	Klemsan
ХТ1, ХD	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 А, арт. 304419	26	Klemsan




- 1 Расположение оборудования в релейном отсеке должно быть уточнено по месту эксплуатации.
- 2 Габаритные размеры монтажных плит вырезать по месту.
- 3 Расположение монтажной плиты отражены условно. Габаритные размеры для каждой ячейки (при необходимости) уточнить по месту при СМР.
- 4 Расположение оборудование на двери релейного отсека являются поясняющими.

						1071988/07/2021-021-РЗ			
						ПС –26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г. Заполярный): 1 этап			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Релейная защита	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Николаев			09.21		Р	10.1	7
Пров.		Демидов			09.21				
Т.контр.						КРУ –6 кВ. Ячейка трансформатора напряжения	 МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
Н.контр.		Кузнецова			09.21				
Утв.									






Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N




На предупредительную сигнализацию
Ввод/Вывод АПВ
Назначаемый вход
Назначаемый вход
На предупредительную сигнализацию
Съем сигнализации ДВ
Назначаемый вход
Назначаемый вход
Назначаемый вход
Назначаемый вход
Назначаемый вход
Питание терминала
Питание дуговой защиты
Съем сигнализации блока дуговой защиты

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N



Назначаемый выход
Назначаемый выход
Срабатывание АЧР
Назначаемый выход
Назначаемый выход
Назначаемый выход




Назначаемый выход
Назначаемый выход
Назначаемый выход
Назначаемый выход
Назначаемый выход
Назначаемый выход

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	




Предупредительная сигнализация
Неисправность терминала
Неисправность дуговой защиты
Автоматы отключены
Блинкер не поднят
Вызов на секцию

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата


1071988/07/2021-021-РЗ

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N



Отключение
питающих
присоединений при ДЗ
на секции шин

Срабатывание
дуговой защиты



Датчик дуговой
защиты отсек
сборных шин

Датчик дуговой
защиты отсек
высоковольтного
оборудования

Датчик дуговой
защиты отсек
ввода/вывода

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ			
Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
AD1	Блок регистрации оптический МТ.ЛАЙМ.082	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
VOD1-VOD3	Датчик дуговой защиты 3 м	3	НПП "Микропроцессорные технологии"
X T1,XD	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 А, арт. 304419	7	Klemsan



- 1 Расположение оборудования в релейном отсеке должно быть уточнено по месту эксплуатацией.
- 2 Габаритные размеры монтажных плит вырезать по месту.
- 3 Расположение монтажной плиты отражены условно. Габаритные размеры для каждой ячейки (при необходимости) уточнить по месту при СМР.
- 4 Расположение оборудование на двери релейного отсека являются поясняющими.

Поясняющая схема

CP-6
1 с.ш.

VOD2 → BOD2

VOD3 → BOD3

VOD1 → BOD1

AD1

к ячейке МСВ-6

Датчик дуговой защиты отсек сборных шин


Датчик дуговой защиты отсек высоковольтного оборудования

Датчик дуговой защиты отсек ввода/вывода

1071988/07/2021-021-РЗ					
ПС-26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г. Заполярный): 1 этап					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Разраб.		Николаев		<i>Николаев</i>	09.21
Пров.		Демидов		<i>Демидов</i>	09.21
Т.контр.					
Н.контр.		Кузнецова		<i>Кузнецова</i>	09.21
Утв.					
Релейная защита				Стадия	Лист
КРУ-6 кВ. Ячейка трансформатора напряжения				Р	11.1
				Листов	2

Формат А3

Организация цепей дуговой защиты СР-6




Питание блока дуговой защиты

Съем сигнализации блока дуговой защиты

Шинки ЗДЗ

Отключение питающих присоединений при ДЗ на секции шин и в отсеке высоковольтного оборудования, в отсеке ввода/вывода



Неисправность Лайм

Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Инв. N подл.


Подп. и дата





Взам. инв. N

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ			
Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
	КРУ-6 кВ. Ячейка вводного выключателя		
AD1	Блок регистрации оптический МТ.ЛАЙМ.082	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
VOD1-VOD3	Датчик дуговой защиты 3 м	3	НПП "Микропроцессорные технологии"
XT2, XT3, XD	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 А, арт. 304419	49	Klemsan
XT5, XT4	Клеммник измерительный с 2-мя тест.разъемами, 6мм.кв., (серый); WG01, арт. 370592	40	Klemsan
	КРУ-6 кВ. Ячейка ТСН до ВВ		
AD1	Блок регистрации оптический МТ.ЛАЙМ.082	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
VOD1-VOD3	Датчик дуговой защиты 3 м	3	НПП "Микропроцессорные технологии"
XD	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 А, арт. 304419	7	Klemsan




1 Расположение оборудования в релейном отсеке должно быть уточнено по месту эксплуатацией.
2 Габаритные размеры монтажных плит вырезать по месту.
3 Расположение монтажной плиты отражены условно. Габаритные размеры для каждой ячейки (при необходимости) уточнить по месту при СМР.
4 Расположение оборудование на двери релейного отсека являются поясняющими.



						1071988/07/2021-021-РЗ			
						ПС -26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г. Заполярный): 1 этап			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Релейная защита	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Николаев			09.21		Р	12.1	3
Пров.		Демидов			09.21				
Т.контр.						КРУ-6 кВ. Ячейка вводного выключателя	 МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		
Н.контр.		Кузнецова			09.21				
Утв.									


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N



Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-P3

12.2	12.2
------	------



Отключение
питающих
присоединений при ДЗ
на секции шин

Питание дуговой
защиты

Съем сигнализации
блока дуговой
защиты

Отключение
питающих
присоединений при до
вводного
выключателя с
контролем по току на
стороне ВН



Питание дуговой
защиты

Съем сигнализации
блока дуговой
защиты

Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата


1071988/07/2021-021-РЗ



Примечания:

- Токовые цепи трансформаторов тока комплекта выполнены с возможностью последовательного включения в токовые цепи других устройств. Заземление токовых цепей производится на ближайшей сборке зажимов;
- Дискретные входы и выходы могут быть переназначены в программном обеспечении KIWI;
- Маркировка цепей показана условно и может быть изменена при дальнейшем проектировании;

						1071988/07/2021-021-РЗ		
						ПС-26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г. Заполярный): 1 этап		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Релейная защита	Стадия	Лист
Разраб.								Листов
Пров.						ОПУ. Шкаф №4 защит и автоматики СВ 6 кВ	Р	13.1
								14
Н. контр.						Утв.		
Утв.								



Автомат питания цепей
управления
выключателем

Реле-повторитель
команды "Включить"

Реле-повторитель
команды "Отключить"

РПО и РПВ

Включение
и отключение
выключателя

Взам. инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист
13.2




Автомат питания оперативных цепей комплекта
Логическая защита
Отключение от УРОВ
Отключение от УРОВ
Отключение от ДЗШ
Логическая защита
Отключение от защит трансформатора с запретом АВР

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ




Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-P3

Лист
13.4




Питание терминала
Включение выключателя
Отключение выключателя
Управление выключателем по ТУ
Управление по АСУ
Съем сигнализации
Переключение программы уставок
Вывод АПВ
Назначаемый вход
Назначаемый вход
Реле-повторитель сигнала срабатывания УРОВ
Реле-повторитель сигнала отключения

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	


Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Цепи сигнализации






Аварийная сигнализация
Предупредительная сигнализация
На табло "Монтажная единица"
Лампа положения "Отключено"
Лампа положения "Включено"
На общешкафную лампу "Вызов"
Лампа "Действие УРОВ на отключение выведено"




Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ



УРОВ
Сигнал готовности к АВР
Включение СВ при АВР
Отключение СВ при ВНР
РПВ
Пуск МТЗ
Пуск по току для ЗДЗ
Пуск МТЗ по напряжению (вольтметровая блокировка)





Назначаемый выход
Выход АВР в схему ВВ 1 с.ш.
Выход АВР в схему ВВ 2 с.ш.
Назначаемый выход
Назначаемый выход
Назначаемый выход
"Действие УРОВ на отключение выведено"
"Контроль положения испытательных блоков"

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата



1071988/07/2021-021-РЗ

“Программа уставок”





01.SAC1
-003-

“АПВ”





01.SAC2
-003-

“УРОВ”





01.SAC3
-003-

“АВР”





01.SAC5
-003-

“Режим управления выкл-ля”



01.SAC4
005

“Управление выкл.”



01.SA1
-025-

Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	




Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

А01-Комплект защиты и автоматики СВ 6 кВ. Перечень элементов (начало)			
Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
А1	Устройство релейной защиты и автоматики	1	НПП “Микропроцессорные
	АЛТЕЙ-БЗП-220-00-00-ПС		технологии”
А2	Пульт управления ПУ –Алтей	1	НПП “Микропроцессорные
			технологии”
HLG1	Сигнальная лампа, зеленая, ~/= 220 В, арт. МТ22-С33	1	Meyertec
HLR1	Сигнальная лампа, красная, ~/= 220 В, арт. МТ22-С34	1	Meyertec
HL Y1	Сигнальная лампа, желтая, ~/= 220 В, арт. МТ22-С35	1	Meyertec
КСС,КСТ1	Силовое реле 62.31.9.220.4800 для ДС нагрузок с магнитным гашением дуги 1НО 16А (250В АС 1), 1НО 12А (220В ДС 1); катушка (=220В ДС) AgSnO2, арт. 623192204800	2	Finder
	Модуль индикации и защиты 99.02.9.220.60 с функцией ограничения напряжения срабатывания и отпускания катушек реле (Umin=0,6Un) для реле с питанием 220В ДС, арт. 9902922060	2	Finder
	Розетка 92.01.SMA для реле 62.31, 62.32, 62.33 и модулей 99.02, 86.30 с раздельными контактами; с металлическим фиксатором; винтовые зажимы; синяя; 16А, арт. 9203SMA	2	Finder
KL1,KL2	Реле промежуточное R4N-2014-23-1220-W TLD 7А, 4СО 220VDC, арт 860620	3	Relpol
KLB1	Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN35, арт. 856050	3	Relpol
	Фиксатор G4 1052, арт. 2613925	3	Relpol
R1...R2	Резистор керамический KVS10A, 10Вт, 15кОм 5%, арт. KVS10AJB-RD-15k	2	Vitrohm
R4,R5	Резистор 3,9кОм, 25Вт, 5%, арт. С5-35В-25 3,9 кОм	2	Кермет
SAC1,SAC2	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-01.003FU9.08	2	ElKey
SAC3, SAC5	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-06.003FU9.08	2	ElKey
01.SG1	Контрольная колодка – FAME 6/6+1, арт. 3074102	1	Phoenix Contact
	Рабочий штекер – FAME-WP 6+1, арт. 3074121	1	Phoenix Contact
	штекерная перемычка FBS 2-8, арт. 3030284	3	Phoenix Contact
01.SG2	Контрольная колодка – FAME 6/6+1, арт. 3074102	1	Phoenix Contact
	Рабочий штекер – FAME-WP 6+1, арт. 3074121	1	Phoenix Contact
01.VD1...01.VD9	Клеммник с возможностью установки картриджа, 2,5 мм.кв, (серый); AVK 2.5F, арт. 324929;	9	Klemsan
	Картридж (с диодом) для клемм AVK2.5F/CF; AVK SKTD, арт. 498859		
ХТ	Клеммник измерительный с 2-мя тест.разъемами, 6мм.кв., (серый); WGO1, арт. 370592	13	Klemsan
ХТ	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 А, арт. 304419	99	Klemsan
ХТ	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 RD(RP), арт. 304200RP	24	Klemsan
ХТ0	Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 RD(RP), арт. 304200RP	4	Klemsan


Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
Дополнительно для исполнений с автоматами цепей питания			
SF1...SF2	PL 7-C2/2-DC, In=2А, Iоткл.=6кА, хар. С, арт. 264896	2	Eaton
Дополнительно для исполнений с ключом управления выключателем			
SA1	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-01.025FU3.12S6	1	ElKey
SAC4	Переключатель пакетный, In=10А, арт. CS10-02.005FU4.09	1	ElKey



Цепи измерения тока НН

Питание приборов

Цепи напряжения НН



Порт RS-485

Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата



1071988/07/2021-021-РЗ

Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
PWA1	Многофункциональный измерительный прибор ИРИС-МИ-96-100V-5A-220V-RS-11	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
SFP1	PL 7-C2/2-DC, I _н =2А, I _{откл.} =6кА, хар. С, арт. 264896	1	"Eaton"
ХТА, ХТУ	Клеммник измерительный с 2-мя тест.разъемами, 6мм.кв., (серый); WGO1, арт. 370592	10	Klemsan
ХТ	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 А, арт. 304419	12	Klemsan

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


						1071988/07/2021-021-P3	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата		13.11

Шкаф защиты и автоматики СВ. Монтажная единица 00 (начало).



Цепи сигнализации комплекта А01, А02, А03

Общешкафная лампа "Вызов" и кнопка обривания ламп сигнализации





Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Лист
13.12

Шкаф защиты и автоматики СВ. Монтажная единица 00 (продолжение).



Примечание:
1. Если устройство А1 является оконечным в линии связи, то необходимо использовать терминальный резистор данного устройства, соединив клеммы X61:1 (R), X61:2 (A) и/или X62:1 (R), X62:2 (A)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

1071988/07/2021-021-РЗ

Шкаф защиты и автоматики СВ. Монтажная единица 00 (окончание).

Обознач. по схеме	Наименование	Кол.	Примечание
A01	Комплект защиты и автоматики СВ 6 кВ МТ.КСВ.12.07.11.00	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
A02	Комплект измерений МТ.ИЗМ.12.00.10.00	1	НПП "Микропроцессорные технологии"
EL 1	Светодиодный светильник NEL-P-7-4K-LED, арт. 4607136 94590 6	1	Navigator
HL Y1	Сигнальная лампа, желтая, ~/= 220 В, арт. MT22-S35	1	Meyertec
SB1, SB2	K1; H0 Контактный блок, арт. 800300	2	Klemsan
	DYB - S/B; Кнопки управления - без фиксации, арт. 800405	2	Klemsan
	КА; Монтажный адаптер, арт. 800303	2	Klemsan
SQ1, SQ2	Концевой выключатель двери, арт. kz8111	2	Ruichi
VD1	Клеммник с возможностью установки картриджа, 2,5 мм.кв, (серый); AVK 2.5F, арт. 324929;	1	Klemsan
	Картридж (с диодом) для клемм AVK2.5F/CF; AVK SKTD, арт. 498859		
	Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый) AVK2,5 A, арт. 304419	42	Klemsan
	Клеммник на DIN-рейку 4 мм.кв., (земля); AVK2,5/4TK, арт. 334450	1	Klemsan
XS1	Розетка электрическая на DIN рейку, 16A OptiDin, арт. PA10/16-502Д-УХЛ4	1	КЭАЗ

Пример расположения оборудования



1 Расположение оборудования уточняется заводом изготовителем.

Инв. N подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. N	

КАРТА ЗАКАЗА

Шкаф защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора
ШТ-МТ

Заказчик: Место для ввода текста.
Объект: ПС-26
Количество шкафов: 2

1 Состав шкафа (не более 3х комплектов)		
Комплект основной защиты, шт	1	
Комплект защиты и АУВ НН, шт	1	
Комплект резервной защиты и АУВ стороны ВН, шт	1	
Комплект резервной защиты, АУВ стороны ВН и АРКТ, шт	Место для ввода текста.	
Комплект АРКТ		
2 Опции комплектов		
Напряжение оперативного питания, В	<input checked="" type="checkbox"/> =220В	<input type="checkbox"/> ~220В
Автоматы цепей питания	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Контроль изоляции цепей газовой защиты	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Ключ управления выключателем ВН (РПН)	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Указатель положения РПН	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> нет
Тип РПН (при наличии тип контроллера РПН)		
Номинальный ток электромагнитов управления, А	<input checked="" type="checkbox"/> ≤3,5 А	_____(иное)
Цифровой интерфейс связи	<input checked="" type="checkbox"/> RS-485	
3 Конструктивные параметры		
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)	<input checked="" type="checkbox"/> 2200х800х600 (с учетом цоколя) <input type="checkbox"/> 2200х800х800 (с учетом цоколя)	
Информационная панель	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Обслуживание шкафа	<input type="checkbox"/> одностороннее	<input checked="" type="checkbox"/> двустороннее
Подвод кабелей	<input checked="" type="checkbox"/> снизу	<input type="checkbox"/> сверху
4 Сервис		
Выезд шеф-инженера	<input type="checkbox"/> да	<input checked="" type="checkbox"/> нет

Дополнительные требования: Схему электрическую принципиальную выполнить в соответствии с ШТ-МТ-22-12 (МТ.ШТ.22.12.40)

СОГЛАСОВАНО

со стороны заказчика

название организации

должность

« » 20 г.

_____/_____/_____
подпись / ФИО

Тип шкафа ШТ-МТ-22-12
Обозначение МТ.ШТ.22.12.40
Договор №

ООО НПП «Микропроцессорные технологии»
название организации

Технический директор

должность

« » 20 г.

_____/_____/_____
подпись / ФИО



КАРТА ЗАКАЗА

Шкаф центральной сигнализации ШЦС-МТ

Количество шкафов: 1

Дополнительные требования: схему электрическую принципиальную выполнить в соответствии с ШНС-МТ-01-22 (МТ.ШНС.01.22.10)

 / /
подпись ФИО

КАРТА ЗАКАЗА

Шкаф оперативного тока
ШОТ-МТ-1

Заказчик:
Объект: ПС-26

Количество шкафов: 1 шт.

1 Входные параметры					
Питающая сеть	<input checked="" type="checkbox"/> 3ф+N, ~380В <input type="checkbox"/> 3ф, ~220В (линейное) <input type="checkbox"/> 1ф+N, ~220В				
Количество вводов, шт	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2				
АВР между вводами	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет				
2 Зарядно-выпрямительное устройство					
Количество ЗВУ, шт	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2				
Выходной ток ЗВУ (общий), А	<input checked="" type="checkbox"/> 12,5 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> ___				
3 Выходные параметры					
Выходное напряжение, В	<input checked="" type="checkbox"/> =220				
4 Защитные аппараты отходящий присоединений					
Секционирование шин опер. тока	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет				
Количество секций, шт	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2				
Тип коммутационных аппаратов	<input checked="" type="checkbox"/> автоматический выключатель				
1 секция					
Количество аппаратов, шт	4	2	2		
Номинальный ток аппаратов, А	4	6	10		
Тип характеристики	С	С	С		
Независимый расцепитель	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> да		
2 секция					
Количество аппаратов, шт	4	2	2		
Номинальный ток аппаратов, А	4	6	10		
Тип характеристики	С	С	С		
Независимый расцепитель	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> да		
5 Аккумуляторная батарея					
Наличие аккумуляторной батареи	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет				
Отдельный шкаф АБ	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет				
Емкость аккумуляторной батареи, Ач	<input checked="" type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 60				
РЕПЕЙ: диагностика аккумуляторов АБ	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет				
Защита от глубокого разряда	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет				
Вентиляция шкафа	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет				
6 Опции					
Устройство мигающего света	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет				
Блок аварийного освещения	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет				
Контроль напряжения на вводе	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет				
Защита от глубокого разряда АБ	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет				
Пофидерный контроль изоляции	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет				
Реле контроля напряжения на шинах	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет				
Обобщенная сигнализация	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет				
Портативное устройство КИ	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет				
Вольтметр на шинах опер. тока	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет				
Амперметр (ЗВУ, АБ)	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет				
Защита от перенапряжения	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет				
Информационный дисплей КИВИ-МОНИТОР	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет				

Оперативный смартфон для мониторинга состояния СОПТ	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
Осциллографирование оперативного тока	<input checked="" type="checkbox"/> да
7 Конструктивные параметры	
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)	<input checked="" type="checkbox"/> 2200х800х600 (с учетом цоколя)
Информационная панель	<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Обслуживание шкафа	<input type="checkbox"/> одностороннее <input checked="" type="checkbox"/> двустороннее
Подвод кабелей	<input checked="" type="checkbox"/> снизу <input type="checkbox"/> сверху (по согласованию с заводом)

Дополнительные требования: Схему электрическую принципиальную выполнить в соответствии с ШОТ-МТ-11-12 (МТ.ШОТ.11.12.10)

Приложения:

СОГЛАСОВАНО
со стороны заказчика

название организации

ДОЛЖНОСТЬ _____

« » 20 г.

 / /
подпись ФИО

Тип шкафа ШОТ-МТ-11-12
Обозначение МТ.ШОТ.11.12.10
Договор №

ООО НПП «Микропроцессорные технологии»
название организации

Технический директор

ДОЛЖНОСТЬ

« » 20 г.

[illegible]



КАРТА ЗАКАЗА

**Шкаф защит и АУВ секционного выключателя 35 кВ
ШСВ-МТ**

Объект: ПС-26

Количество шкафов: 1

1 Состав шкафа (не более 3х комплектов)		
Комплект защиты и АУВ секционного выключателя 6–35кВ, шт	1	
2 Опции комплектов		
Напряжение оперативного питания, В	<input checked="" type="checkbox"/> =220В	<input type="checkbox"/> ~220В
Автоматы цепей питания	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Ключ управления выключателем	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Цифровой интерфейс связи	<input checked="" type="checkbox"/> RS-485	
3 Конструктивные параметры		
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)	<input checked="" type="checkbox"/> 2200х800х600 (с учетом цоколя) <input type="checkbox"/> 2200х800х800 (с учетом цоколя)	
Информационная панель	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Обслуживание шкафа	<input type="checkbox"/> одностороннее	<input checked="" type="checkbox"/> двустороннее
Подвод кабелей	<input checked="" type="checkbox"/> снизу	<input type="checkbox"/> сверху
4 Сервис		
Выезд шеф-инженера	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет

Дополнительные требования: Схему электрическую принципиальную выполнить в соответствии с ШСВ-МТ-12(МТ.ШСВ.12.22.10)

СОГЛАСОВАНО
со стороны заказчика

название организации

ДОЛЖНОСТЬ

« » 20 г.

 / /
подпись ФИО

Тип шкафа ШЗЛ-МТ-12
Обозначение МТ.ШСВ.12.22.10
Договор №

ООО НПП «Микропроцессорные технологии»
название организации

Технический директор





ДОЛЖНОСТЬ

« » 20 г.

 / /
подпись ФИО

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Шкафная продукция							
	1.1 ОПУ. Шкаф №1 защит и автоматики трансформатора Т-1	1071988/07/2021-021-РЗ.К31		НПП "Микропроцессорные технологии"	шт.	1		
	1.2 ОПУ. Шкаф №3 защит и автоматики трансформатора Т-2	1071988/07/2021-021-РЗ.К31		НПП "Микропроцессорные технологии"	шт.	1		
	1.3 ОПУ. Шкаф №5 центральная сигнализация	1071988/07/2021-021-РЗ.К32		НПП "Микропроцессорные технологии"	шт.	1		
	1.4 ОПУ. Шкаф №2 организации цепей постоянного тока	1071988/07/2021-021-РЗ.К33		НПП "Микропроцессорные технологии"	шт.	1		
	1.5 ОПУ. Шкаф №4 защит и автоматики СВ 6 кВ	1071988/07/2021-021-РЗ.К34		НПП "Микропроцессорные технологии"	шт.	1		


						1071988/07/2021-021-РЗ.С01					
						ПС –26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г. Заполярный): 1 этап					
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Релейная защита	Стадия	Лист	Листов		
Разраб.		Николаев			09.21		Р	1.1	1		
Пров.		Демидов			09.21						
Т.контр.											
						Спецификация шкафного оборудования					
Н.контр.		Кузнецова			09.21						
Утв.											

[illegible]


		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		Фиксатор	G4 1052	2613925	Relpol	шт.	60		
				Клеммник измерительный с 2-мя тест.разъемами, 6мм.кв.(серый)	WG01	370592	Klemsan	шт.	1110		
				Клеммник с размыкателем на DIN-рейку, 2,5 мм.кв. (серый)	AVK2,5 A	304419	Klemsan	шт.	2020		

Рес-та уста-во-ки за-щиты	Наименование защищаемого элемента	Тип защиты	Условие выбора уставки срабатывания пускового лакового органа защиты	Расчетная величина	Кэф. надеж. Кн	Кэф. отстрой-ки Котс	Кэф. воз-ра-та Кв	Кэф. пере-груз-ки Клвр	Кэф. само-залу-ск а Ксэл	Расчетный ток срабатывания пускового органа защиты	Выбранные уставки защиты			Проверка чувствительности токовых органов защиты		Действие защиты
											Первичный ток срабаты-вания	Уставка реле (вторичное)	Время срабаты-вания реле, тсз	Вид и место к.з	Коэффициент чувствительности защиты Кч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ПС-26 КЭУ 6 кВ	ЯЧ.№3,2 ВВ Т-1,1-2 1000 / 5 Соединение в неполную звезду Тип МПА: Алтей-БЗП	ТО Предел уставки 1,00-400А	Отстройка от тока трехфазного КЗ в конце линии в максимальном режиме	$I(3)_{кз.мах} = 7168$ А $I(2)_{кз.тах} = 6851$ А		1,15				$I_{с.з.} = I(3)_{кз.мах} \cdot K_{отс}$	8243 А	41 А	$t_{с.з.} = 0,1$ с	Двухфазное КЗ вблизи места установки рассматриваемой защиты	$Kч = \frac{6851}{8243} < 2$	Откл. ВВ 6 кВ
		МТЗ Предел уставки 0,1-125А	Отстройка от максимального нагрузочного тока присоединения	$I_{раб.мах} = 150,00$ А $I_{раб.мах} = I_{вл.доп.}$ $I(3)_{кз.тах} = 7168$ А $I(2)_{кз.тах} = 6208$ А	1,1		0,95		1,10	$I_{с.з.} = K_n \cdot K_{сэл} \cdot I_{раб.мах}/K_{в}$	191 А	0,96 А	$t_{с.з.} = 1,3$ с	Двухфазное КЗ на шинах в тах. реж.	$Kч = \frac{6208}{191} > 1,5$	Откл. ВВ 6 кВ
		ЗДЗ Предел уставки 0,1-100А	Ток срабатывания принимается равной току срабывания МТЗ							$I_{с.з.} = I_{нтэ}$	191 А	0,96 А	$t_{с.з.} = 0,00$ с			Откл. ОЛ 6 кВ
		УРОВ Предел уставки 0,1-5А	Отстройка от номинального тока присоединения	$I_{раб.мах} = 150,00$ А						$I_{с.з.} = (0,05-0,2) \cdot I_{раб.мах}$	30 А	0,15 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с			Откл. ВВ 6 кВ, откл. СВ 6 кВ, откл. ВБЗС 35 кВ
	ЯЧ.№14 СВ 1000 / 5 Соединение в неполную звезду Тип МПА: Алтей-БЗП	ТО Предел уставки 1,00-400А	Не используется												—	
		МТЗ Предел уставки 0,1-125А	Отстройка от максимального нагрузочного тока присоединения	$I_{раб.мах} = 1500,00$ А $I_{раб.мах} = I_{вл.доп.}$ $I(3)_{кз.тах} = 7168$ А $I(2)_{кз.тах} = 6208$ А	1,1		0,95		1,10	$I_{с.з.} = K_n \cdot K_{сэл} \cdot I_{раб.мах}/K_{в}$	1911 А	9,55 А	$t_{с.з.} = 0,5$ с	Двухфазное КЗ на шинах в тах. реж.	$Kч = \frac{6208}{1911} > 1,5$	Откл. СВ 6 кВ
		ЗДЗ Предел уставки 0,1-100А	Ток срабатывания принимается равной току срабывания МТЗ							$I_{с.з.} = I_{нтэ}$	1911 А	9,55 А	$t_{с.з.} = 0,00$ с			Откл. ОЛ 6 кВ
		УРОВ Предел уставки 0,1-5А	Отстройка от номинального тока присоединения	$I_{раб.мах} = 1500,00$ А						$I_{с.з.} = (0,05-0,2) \cdot I_{раб.мах}$	300 А	1,50 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с			Откл. ВВ 6 кВ
	ЯЧ.№19,18 РП-1 300 / 5 Соединение в неполную звезду Тип МПА: Алтей-БЗП	МТЗ Предел уставки 0,1-125А	Отстройка от максимального нагрузочного тока присоединения	$I_{раб.мах} = 340,00$ А $I_{раб.мах} = I_{вл.доп.}$ $I(3)_{кз.тах} = 7168$ А $I(2)_{кз.тах} = 6208$ А	1,1		0,95		1,10	$I_{с.з.} = K_n \cdot K_{сэл} \cdot I_{раб.мах}/K_{в}$	433 А	7,22 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с	Двухфазное КЗ на шинах в тах. реж.	$Kч = \frac{6208}{433} > 1,5$	Откл. ОЛ 6 кВ
		УРОВ Предел уставки 0,1-5А	Отстройка от номинального тока присоединения	$I_{раб.мах} = 340,00$ А						$I_{с.з.} = (0,05-0,2) \cdot I_{раб.мах}$	68 А	1,13 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с			Откл. ВВ 6 кВ, откл. СВ 6 кВ
	ЯЧ.№23,22 РП-2 300 / 5 Соединение в неполную звезду Тип МПА: Алтей-БЗП	МТЗ Предел уставки 0,1-125А	Отстройка от максимального нагрузочного тока присоединения	$I_{раб.мах} = 390,00$ А $I_{раб.мах} = I_{вл.доп.}$ $I(3)_{кз.тах} = 7168$ А $I(2)_{кз.тах} = 6208$ А	1,1		0,95		1,10	$I_{с.з.} = K_n \cdot K_{сэл} \cdot I_{раб.мах}/K_{в}$	497 А	8,28 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с	Двухфазное КЗ на шинах в тах. реж.	$Kч = \frac{6208}{497} > 1,5$	Откл. ОЛ 6 кВ
		УРОВ Предел уставки 0,1-5А	Отстройка от номинального тока присоединения	$I_{раб.мах} = 390,00$ А						$I_{с.з.} = (0,05-0,2) \cdot I_{раб.мах}$	78 А	1,30 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с			Откл. ВВ 6 кВ, откл. СВ 6 кВ
	ЯЧ.№21,12 РП-3 300 / 5 Соединение в неполную звезду Тип МПА: Алтей-БЗП	МТЗ Предел уставки 0,1-125А	Отстройка от максимального нагрузочного тока присоединения	$I_{раб.мах} = 600,00$ А $I_{раб.мах} = I_{вл.доп.}$ $I(3)_{кз.тах} = 7168$ А $I(2)_{кз.тах} = 6208$ А	1,1		0,95		1,10	$I_{с.з.} = K_n \cdot K_{сэл} \cdot I_{раб.мах}/K_{в}$	764 А	12,74 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с	Двухфазное КЗ на шинах в тах. реж.	$Kч = \frac{6208}{764} > 1,5$	Откл. ОЛ 6 кВ
		УРОВ Предел уставки 0,1-5А	Отстройка от номинального тока присоединения	$I_{раб.мах} = 600,00$ А						$I_{с.з.} = (0,05-0,2) \cdot I_{раб.мах}$	120 А	2,00 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с			Откл. ВВ 6 кВ, откл. СВ 6 кВ
	ЯЧ.№17,20 РП-4 300 / 5 Соединение в неполную звезду Тип МПА: Алтей-БЗП	МТЗ Предел уставки 0,1-125А	Отстройка от максимального нагрузочного тока присоединения	$I_{раб.мах} = 680,00$ А $I_{раб.мах} = I_{вл.доп.}$ $I(3)_{кз.тах} = 7168$ А $I(2)_{кз.тах} = 6208$ А	1,1		0,95		1,10	$I_{с.з.} = K_n \cdot K_{сэл} \cdot I_{раб.мах}/K_{в}$	866 А	14,44 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с	Двухфазное КЗ на шинах в тах. реж.	$Kч = \frac{6208}{866} > 1,5$	Откл. ОЛ 6 кВ
		УРОВ Предел уставки 0,1-5А	Отстройка от номинального тока присоединения	$I_{раб.мах} = 680,00$ А						$I_{с.з.} = (0,05-0,2) \cdot I_{раб.мах}$	136 А	2,27 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с			Откл. ВВ 6 кВ, откл. СВ 6 кВ
	ЯЧ.№7 В/Ч 100 / 5 Соединение в неполную звезду Тип МПА: Алтей-БЗП	МТЗ Предел уставки 0,1-125А	Отстройка от максимального нагрузочного тока присоединения	$I_{раб.мах} = 155,00$ А $I_{раб.мах} = I_{вл.доп.}$ $I(3)_{кз.тах} = 7168$ А $I(2)_{кз.тах} = 6208$ А	1,1		0,95		1,10	$I_{с.з.} = K_n \cdot K_{сэл} \cdot I_{раб.мах}/K_{в}$	197 А	9,87 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с	Двухфазное КЗ на шинах в тах. реж.	$Kч = \frac{6208}{197} > 1,5$	Откл. ОЛ 6 кВ
		УРОВ Предел уставки 0,1-5А	Отстройка от номинального тока присоединения	$I_{раб.мах} = 155,00$ А						$I_{с.з.} = (0,05-0,2) \cdot I_{раб.мах}$	31 А	1,55 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с			Откл. ВВ 6 кВ, откл. СВ 6 кВ
	ЯЧ.№25 ТП-23 300 / 5 Соединение в неполную звезду Тип МПА: Алтей-БЗП	МТЗ Предел уставки 0,1-125А	Отстройка от максимального нагрузочного тока присоединения	$I_{раб.мах} = 225,00$ А $I_{раб.мах} = I_{вл.доп.}$ $I(3)_{кз.тах} = 7168$ А $I(2)_{кз.тах} = 6208$ А	1,1		0,95		1,10	$I_{с.з.} = K_n \cdot K_{сэл} \cdot I_{раб.мах}/K_{в}$	287 А	4,78 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с	Двухфазное КЗ на шинах в тах. реж.	$Kч = \frac{6208}{287} > 1,5$	Откл. ОЛ 6 кВ
		УРОВ Предел уставки 0,1-5А	Отстройка от номинального тока присоединения	$I_{раб.мах} = 225,00$ А						$I_{с.з.} = (0,05-0,2) \cdot I_{раб.мах}$	45 А	0,75 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с			Откл. ВВ 6 кВ, откл. СВ 6 кВ
	ЯЧ.№26 КТП-32 30 / 5 Соединение в неполную звезду Тип МПА: Алтей-БЗП	МТЗ Предел уставки 0,1-125А	Отстройка от максимального нагрузочного тока присоединения	$I_{раб.мах} = 150,00$ А $I_{раб.мах} = I_{вл.доп.}$ $I(3)_{кз.тах} = 7168$ А $I(2)_{кз.тах} = 6208$ А	1,1		0,95		1,10	$I_{с.з.} = K_n \cdot K_{сэл} \cdot I_{раб.мах}/K_{в}$	191 А	31,84 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с	Двухфазное КЗ на шинах в тах. реж.	$Kч = \frac{6208}{191} > 1,5$	Откл. ОЛ 6 кВ
		УРОВ Предел уставки 0,1-5А	Отстройка от номинального тока присоединения	$I_{раб.мах} = 150,00$ А						$I_{с.з.} = (0,05-0,2) \cdot I_{раб.мах}$	30 А	5,00 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с			Откл. ВВ 6 кВ, откл. СВ 6 кВ
	ЯЧ.№27 КТП-31 50 / 5 Соединение в неполную звезду Тип МПА: Алтей-БЗП	МТЗ Предел уставки 0,1-125А	Отстройка от максимального нагрузочного тока присоединения	$I_{раб.мах} = 150,00$ А $I_{раб.мах} = I_{вл.доп.}$ $I(3)_{кз.тах} = 7168$ А $I(2)_{кз.тах} = 6208$ А	1,1		0,95		1,10	$I_{с.з.} = K_n \cdot K_{сэл} \cdot I_{раб.мах}/K_{в}$	191 А	19,11 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с	Двухфазное КЗ на шинах в тах. реж.	$Kч = \frac{6208}{191} > 1,5$	Откл. ОЛ 6 кВ
		УРОВ Предел уставки 0,1-5А	Отстройка от номинального тока присоединения	$I_{раб.мах} = 150,00$ А						$I_{с.з.} = (0,05-0,2) \cdot I_{раб.мах}$	30 А	3,00 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с			Откл. ВВ 6 кВ, откл. СВ 6 кВ
	ЯЧ.№28 КТП-361 100 / 5 Соединение в неполную звезду Тип МПА: Алтей-БЗП	МТЗ Предел уставки 0,1-125А	Отстройка от максимального нагрузочного тока присоединения	$I_{раб.мах} = 225,00$ А $I_{раб.мах} = I_{вл.доп.}$ $I(3)_{кз.тах} = 7168$ А $I(2)_{кз.тах} = 6208$ А	1,1		0,95		1,10	$I_{с.з.} = K_n \cdot K_{сэл} \cdot I_{раб.мах}/K_{в}$	287 А	14,33 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с	Двухфазное КЗ на шинах в тах. реж.	$Kч = \frac{6208}{287} > 1,5$	Откл. ОЛ 6 кВ
		УРОВ Предел уставки 0,1-5А	Отстройка от номинального тока присоединения	$I_{раб.мах} = 225,00$ А						$I_{с.з.} = (0,05-0,2) \cdot I_{раб.мах}$	45 А	2,25 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с			Откл. ВВ 6 кВ, откл. СВ 6 кВ
	ЯЧ.№24 КТП-151 100 / 5 Соединение в неполную звезду Тип МПА: Алтей-БЗП	МТЗ Предел уставки 0,1-125А	Отстройка от максимального нагрузочного тока присоединения	$I_{раб.мах} = 190,00$ А $I_{раб.мах} = I_{вл.доп.}$ $I(3)_{кз.тах} = 7168$ А $I(2)_{кз.тах} = 6208$ А	1,1		0,95		1,10	$I_{с.з.} = K_n \cdot K_{сэл} \cdot I_{раб.мах}/K_{в}$	242 А	12,10 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с	Двухфазное КЗ на шинах в тах. реж.	$Kч = \frac{6208}{242} > 1,5$	Откл. ОЛ 6 кВ
		УРОВ Предел уставки 0,1-5А	Отстройка от номинального тока присоединения	$I_{раб.мах} = 190,00$ А						$I_{с.з.} = (0,05-0,2) \cdot I_{раб.мах}$	38 А	1,90 А	$t_{с.з.} = 0,3$ с			Откл. ВВ 6 кВ, откл. СВ 6 кВ

1 Данный расчет уставок является проектным и не служит основанием для внесения в терминал

								1071988/07/2021-021-Р3.РР			
								ПС – 26 35/6 кВ. Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г. Заполняемый): 1 этап			
Изм.	Колуч	Лист	Модк.	Подпись	Дата	Релейная защита			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Николаев	Демидов	09.21		Р				1.1	1	
Пров.											
Т.контр.						Расчет уставок РЗАА присоединений 6 кВ					
И.контр.	Кузнецова	09.21									
Этб.											
Файл								ФОРМАТ А1			

№ строки	Наименование оборудования	Ед. изм.	Количество	Тип оборудования
1	Демонтируемое оборудование			
1.1	ОПУ. Панель №1 Ввод 1 Тр-р 35/6 кВ	шт.	1	
1.2	ОПУ. Панель №2 Автоматика	шт.	1	
1.3	ОПУ. Панель №3 Ввод 2 Тр-р 35/6 кВ	шт.	1	
1.4	ОПУ. Панель №4 Секционного выключателя с АВР 6 кВ	шт.	1	
1.5	ОПУ. Панель №5 Центральная сигнализация	шт.	1	
	Кабельная продукция			
1.6	Кабель КВВГнг-LS 4x2,5	м	753	
1.7	Кабель КВВГнг-LS 10x1,5	м	251	
1.8	Кабель КВВГнг-LS 7x1,5	м	286	
1.9	Кабель КВВГнг-LS 4x1,5	м	62	

						1071988/07/2021-021-РЗ.ВДР		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Николаев		<i>Николаев</i>	10.21	Ведомость демонтажных работ		
Пров.		Демидов		<i>Демидов</i>	10.21			
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.		Демидов		<i>Демидов</i>	10.21			
						Стадия	Лист	Листов
							1	
						 МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ		

Программа пусконаладочных работ

на объекте: Филиал АО "МЭС" "Заполяная горэлектросеть". ПС-26 35/6 кВ. Модернизация длительного эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и замена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную (г.Заполяный). 1этап.

№	Наименование агрегата, узла, детали, конструкции и их полная характеристика	№ чертежа	Вид ремонта	Объем работ			Примечание (исполнитель)
				Ед. изм.	Кол.	ТЗ за ед.	
Релейная защита							
1	Устройство микропроцессорное с функцией защит и автоматики регулирования трансформацией, диагностики, регистрация событий	1071988/07/2021-021-РЗ, л.9.1-9.7	Наладка	шт.	22	82	Микропроцессорное устройство АЛТЕЙ-БЗП-220-00-00-ПС
2.1	Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 10 без органов настройки	1071988/07/2021-021-РЗ, л.9.1-9.7	Наладка	шт	22	2,43	Многофункциональный измерительный прибор Ирис
2.2	Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 10 без органов настройки	1071988/07/2021-021-РЗ, л.9.1-9.7	Наладка	шт	30	2,43	Лайм регистратор дуговых замыканий оптический
3	Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств (КРУ) с контролем по току	1071988/07/2021-021-РЗ, л.2	Наладка	компл	2	29,52	2 секции
4	Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом "вход-выход": до 30	1071988/07/2021-021-РЗ, л.9.1-9.7	Наладка	шт	2	49,4	2 секции
5.1	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)	1071988/07/2021-021-РЗ.CO2, л.1.1	Наладка	испытание	22	1,62	Микропроцессорное устройство АЛТЕЙ-БЗП-220-00-00-ПС
5.2	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)	1071988/07/2021-021-РЗ.CO2, л.1.1	Наладка	испытание	22	1,62	Многофункциональный измерительный прибор Ирис
6	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1071988/07/2021-027-УА, л.3.1-3.3	Наладка	шт	58	0,32	
7.1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1071988/07/2021-021-РЗ.CO2, л.1.1	Наладка	измерение	22	0,13	Микропроцессорное устройство АЛТЕЙ-БЗП-220-00-00-ПС
7.2	Проверка наличия цепи между	1071988/07/2021-021-	Наладка	измерение	22	0,13	Многофункциональный

	заземлителями и заземленными элементами	РЗ.CO2, л.1.1					измерительный прибор Ирис
7.3	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1071988/07/2021-021-РЗ.CO2, л.1.1	Наладка	измерение	30	0,13	Лайм регистратор дуговых замыканий оптический
7.4	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1071988/07/2021-021-РЗ.CO1, л.1.1	Наладка	измерение	5*2=10	0,13	Шкафы
Шкаф основной и резервной защиты двухобмоточного трансформатора							
8	Терминал защиты трансформаторов: двухобмоточных RET-316		Наладка	компл	2	104,4	
9	Элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход": до 10 с числом органов настройки до 15		Наладка	шт	2	8,1	
10	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)		Наладка	участок	4	23,49	
11	Устройство микропроцессорное с функцией защит и автоматики регулирования трансформацией, диагностики, регистрация событий		Наладка	шт.	2	82	
12	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм		Наладка	шт.	32	1,62	
Шкаф центральной сигнализации							
13	Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800		Наладка	компл	1	59,76	
14	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)		Наладка	участок	2	23,49	
Шкаф организации цепей постоянного тока							
15	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным расцепителем, номинальный ток до 50 А		Наладка	шт	2	1,8	
16	Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: без стабилизации выходного напряжения		Наладка	шт	2	10,8	
17	Датчик бесконтактный с числом "вход-		Наладка	шт	2	6,48	

	выход": до 3						
18	Выключатель двухполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным расцепителем, номинальный ток до 50 А		Наладка	шт	16	1,44	
19	Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора		Наладка	система	1	21,6	
20	Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 10 без органов настройки		Наладка	шт	2	2,43	
21	Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 5		Наладка	шт	2	29,16	
22	Устройство микропроцессорное с функцией защит и автоматики регулирования трансформацией, диагностики, регистрация событий		Наладка	шт.	1	82	
Шкаф защиты и автоматики СВ							
23	Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800		Наладка	компл	1	59,76	
24	Элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход": до 10 с числом органов настройки до 15		Наладка	шт.	1	8,1	
25	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения		Наладка	шт.	1	20,88	
26	Устройство микропроцессорное с функцией защит и автоматики регулирования трансформацией, диагностики, регистрация событий		Наладка	шт.	3	82	
27	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм		Наладка	шт.	3	1,62	

Примечание: Производство работ осуществляется в действующих электроустановках подстанции с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения.

Составил:

Представитель ООО НПП «Микропроцессорные технологии»



В. В. Стадников